



Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000024985

NIP 542-020-01-22

Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok, 08.12.2022 r.

wasze pismo z dnia

znak

nasz znak FP-I/1990/2022

data 2022-12-08

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: zakup i dostawę wodomierzy i modułów radiowych w okresie 12 miesięcy**Nr ref. sprawy: TAP/1/2022****WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA/SPECYFIKACJI WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/ SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1

Czy klasa szczelności IP68 dotyczy wszystkich rodzajów wodomierzy DN15-20 ujętych w tabeli na str.2 Ogłoszenia/SWZ ?

Jeżeli nie, czy w takim przypadku Zamawiający dopuszcza wodomierze z hermetycznym liczydłem plastikowym w klasie szczelności IP54 ?

Jednocześnie prosimy o weryfikację zgodności pozycji nr 1,2,3 tabeli na str.2 Ogłoszenia/SWZ z pozycjami nr 1,2,3 wykazu cen jednostkowych wodomierzy, modułów radiowych i impulsowych na str. 2 Formularza oferty-załącznika nr 1.

Odpowiedź:

W przypadku wodomierzy mechanicznych DN15-20 dopuszczalna jest klasa szczelności IP54. Zamawiający dopuszcza też możliwość zakupu wodomierzy mechanicznych DN20 w klasie szczelności IP68 w liczbie do 100szt.

Pozycje 1,2,3 wykazu cen jednostkowych wodomierzy, modułów radiowych i impulsowych na str. 2 Formularza oferty -załącznik nr 1 otrzymują brzmienie :

1. wodomierz mechaniczny jednostrumieniowy DN15, L-110, Q₃ 2.5, G¹/₂.
2. wodomierz mechaniczny jednostrumieniowy DN20, L-130, Q₃ 4, G³/₄.
3. wodomierz mechaniczny objętościowy DN20, L-130, Q₃ 4, G³/₄.

W konsekwencji Zamawiający załącza uaktualniony Formularz oferty.

Pytanie nr 2

Zamawiający wymaga dostarczenia wodomierzy z zaprogramowanymi i zamontowanymi nakładkami radiowymi lub modułami impulsowymi, ale wymagana ilość wodomierzy DN15-150 jest różna od wymaganej ilości modułów radiowych oraz modułów impulsowych i nie zostało sprecyzowane, które z wodomierzy mają być wyposażone w moduły radiowe, a które w moduły impulsowe. Mając to na uwadze, czy Zamawiający dopuszcza dostarczenia wodomierzy mechanicznych bez programowania, tj. oddzielnie zostaną dostarczone wodomierze i moduły radiowe / impulsowe, a ich programowanie pozostanie po stronie Zamawiającego? Zaprogramowane i dostarczone zostaną tylko wodomierze statyczne, w których moduł radiowy wbudowany jest w wodomierz i standardowo zaprogramowany z domyślnymi parametrami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie wodomierzy mechanicznych bez zamontowanych i zaprogramowanych nakładek radiowych i modułów impulsowych. Zaprogramowane powinny być tylko wodomierze statyczne z wbudowanymi modułami radiowymi.

Pytanie nr 3

Zamawiający wymaga dostarczenia modułów impulsowych w ilości 100 szt., ale nie precyzuje jakie ilości dotyczą wodomierzy mechanicznych, a jakie statycznych. Ponieważ istnieją odrębne wersje modułów impulsowych do wodomierzy mechanicznych, jak i statycznych prosimy o doprecyzowanie / rozdzielenie tej ilości.

Odpowiedź:

Moduły impulsowe w ilości 100 szt. dotyczą wodomierzy statycznych, bez dodatkowych modułów PULSE 4 WIRE.

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.

Załącznik:

1. Formularz oferty