

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok dn. 08.02.2023 r.

wasze pismo z dnia

znak

nasz znak FP-I-154/2023

data

2023-02-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę armatury w okresie 12 miesięcy.**Nr ref. Sprawy: TSW/1/2023****WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. – dalej Regulamin, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/ SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1

Pytanie do części I – armatura wodociągowa

Pytanie dotyczy obudów do zasuw kołnierzowych oraz zasuw do przyłączy domowych

Czy uniwersalny kołpak oznacza jeden element wspólny do zasuw DN25-40 oraz DN50-400 które można obsłużyć jednym kluczem w ramach jednego producenta armatury ?

„Obudowy do zasuw sztywne o długości Rd 1,5 m oraz teleskopowe o długościach w przybliżonym zakresie Rd 1,5 - 3 m (+/- 0,5 m), wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej PE z uniwersalnym kołpakiem górnym oraz oznakowaniem na rurze dotyczące min. wymiarów zasuw i długości przedłużacza. Z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym oddzieleniem obudowy od trzpienia zasuw za pomocą zawleczonej za stali nierdzewnej”

Odpowiedź:

Kołpak/kaptur/górny kwadrat, czyli część wieńcząca obudowę, na którą zakłada się klucz do zasuw winna być skonstruowana w sposób umożliwiający sprawne operowanie zasuwą. Zamawiający nie wymaga, aby był to jeden element w zakresie DN25-40 oraz DN50-400. Wszystkie obudowy winny być dedykowane do danej zasuw (obudowa i zasuw tego samego producenta). Zamawiający dopuści także obudowy z mniejszym kwadratem górnym do zasuw domowych.

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.**Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.**

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT

Henryk Jakubowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Poniatowicz