

**wasze pismo z dnia**  
**znak**  
**nasz znak FP-I-154/2023**  
**data 2023-02-09**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę armatury w okresie 12 miesięcy.**  
**Nr ref. Sprawy: TSW/1/2023**

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.” – dalej Regulamin, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/ SWZ zgodnie z poniższym:

#### **Pytanie nr 1**

Pytanie do części I – armatura wodociągowa

Pytanie dotyczy obudów do zasuw kołnierzowych oraz zasuw do przyłączy domowych

Czy uniwersalny kołpak oznacza jeden element wspólny do zasuw DN25-40 oraz DN50-400 które można obsłużyć jednym kluczem w ramach jednego producenta armatury ?

„Obudowy do zasuw sztywne o długości Rd 1,5 m oraz teleskopowe o długościach w przybliżonym zakresie Rd 1,5 - 3 m (+/- 0,5 m), wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej PE z uniwersalnym kołpakiem górnym oraz oznakowaniem na rurze dotyczące min. wymiarów zasuw i długości przedłużacza. Z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym oddzieleniem obudowy od trzpienia zasuw za pomocą zawleczki ze stali nierdzewnej”

#### **Odpowiedź:**

Kołpak/kaptur/górny kwadrat, czyli część wieńcząca obudowę, na którą zakłada się klucz do zasuw winna być skonstruowana w sposób umożliwiający sprawne operowanie zasuwą. Zamawiający nie wymaga, aby był to jeden element w zakresie DN25-40 oraz DN50-400. Wszystkie obudowy winny być dedykowane do danej zasuw (obudowa i zasuw tego samego producenta). Zamawiający dopuści także obudowy z mniejszym kwadratem górnym do zasuw domowych.

**Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.**

**Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.**