

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok, 26.05.2023 r.

wasze pismo z dnia

znak

nasz znak FP-I- *634* /2023

data 26.05.2023 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów elektrycznych Wodociągom Białostockim Sp. z o.o. Nr ref. Sprawy: TE- I - 567/2023

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.” – dalej zwanym „Regulaminem”, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1

* poz. 9 Kabel UTP kat.6 zewnętrzny - jakiej ilości żył i ich przekroju oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź:

Poz. 9 Kabel UTP kat.6 zewnętrzny suchy 4x2x0,5

Pytanie nr 2

* poz. 26 Oprawa - Naświetlacz BVP154 LED52/840 50W 5250lm IP65 produkt został wycofany i zastąpiony na: 911401844483 871951453361599 BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE Naświetlacz zewn.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę na nowszy model?

Odpowiedź:

Poz. 26. Naświetlacz BVP154 LED52/840 50W 5250lm IP65 jest w ciągłej sprzedaży. Zamawiający dopuszcza w tej pozycji naświetlacza BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE 6000lm IP65

Pytanie nr 3

* poz. 46 DW8L.01/11 został wycofany z oferty, zamiennik stanowi: DW6L.01/11... łącznik uniwersalny - schodowy z podświetleniem LED 10AX biały. Przesyłamy link do informacji na oficjalnej stronie producenta.

<https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/758/1327/12291,DW8L-01-43.html>

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę na nowszy model?

Odpowiedź:

Poz. 46 podany jest Osprzęt instalacyjny Simon 54 łącznik schodowy biały DW8.01/11 (bez podświetlenia) Zamawiający na podstawie art. 23 ust. 3 „Regulaminu, dokonuje zmiany treści Ogłoszenia/ SWZ wprowadzając zamianę symbolu na DW6.01/11.

Pytanie nr 4

* poz. 70 Przewód UTP kat.6 - jakiej ilości żył i ich przekroju oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź:

Poz. 70 Przewód UTP kat.6 4x2x0,5

Pytanie nr 5

* poz. 85, 86, 87 - rury karbowane w wymienionych pozycjach są sprzedawane i magazynowane w ilości:

poz. 85 po 100 mb.

poz. 86 po 50mb.

poz. 87 po 25mb.

Rury te nie są cięte na mniejsze odcinki. Czy Zamawiający zwiększy ilość zapotrzebowania do pełnego opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 23 ust. 3 „Regulaminu, dokonuje zmiany treści Ogłoszenia/ SWZ wprowadzając zamianę poz. 85, 86,87 otrzymują brzmienie:

Poz. 85 Rura karb. 750N 16 z pilotem czarna zwój 50 mb - 4 szt.

Poz. 86 Rura karb. 750N 25 z pilotem czarna zwój 50mb - 2 szt.

Poz. 87 Rura karb. 750N 32 z pilotem czarna zwój 25mb - 2 szt.

Pytanie nr 6

* poz. 144 - MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8 producent:PHILIPS kod produktu:929002022102 kod EAN:8718699646998 został wycofany z obrotu i jest zastąpiony: MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8 929002997102 kod EAN: 8719514316713 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę świetłówki, na zmienioną moc z 16W na 15,5W?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 23 ust. 3 „Regulaminu, dokonuje zmiany treści Ogłoszenia/ SWZ wprowadzając zamianę poz. 144 oraz 145 otrzymują brzmienie:

Poz. 144 Źródło światła - świetłówka LED MASTER LEDtube VLE 15,5W, UO, 1200mm, min. 2500lm, 4000K, G13, zasilanie jednostronne.

Poz. 145 Źródło światła - świetłówka LED MASTER LEDtube VLE, 8W, HO, 600 mm, 1050lm, 4000K, G13, zasilanie jednostronne.

Pytanie nr 7

Dot pkt 7 na stronie 2 SWZ

„Zamawiający w przypadku awarii powinien mieć możliwość osobistego odbioru podstawowych materiałów elektrycznych na terenie Białegostoku bez konieczności zamawiania towaru drogą elektroniczną, otrzymując dokument WZ.”

Czy Zamawiający może określić które to są materiały „podstawowe”?

Odpowiedź:

Zamawiający określa materiały podstawowe zgodnie z załącznikiem nr 1A 2023 - Aktualny: jako poz. 9-12, poz.19-21, poz. 56-75, poz.80-81, poz. 95-145.

Zamawiający dopuszcza dostawy kurierem, po wcześniejszej informacji e-mail, z podaniem nazwy przewoźnika i numeru listu przewozowego. Zamawiający określił w SWZ, iż dostawy mogą odbywać się w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 07.00 - 14.30. Poza godzinami wskazanymi powyżej, przesyłka uważana będzie za niedostarczoną z winy Wykonawcy.

Pytanie nr 8

Dot pkt 14, str 2 SWZ

„14. Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaże listę POJAZDÓW I LISTĘ personelu dokonującego dostaw w celu umożliwienia ich legitymowania na terenie obiektów Wodociągów Białostockich przez Zamawiającego. Personel Wykonawcy może być legitymowany przed wejściem na wszystkie obiekty Wodociągów Białostockich. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż brak wpisania osoby na listę stanowiącą Załącznik nr 3 do umowy lub brak możliwości wylegitymowania spowoduje niemożliwość wpuszczenia osoby na teren obiektu. Wykonawca będzie niezwłocznie powiadamiał o przypadkach zmian osób w wykazie (wykreślenie lub dopisanie).”

Czy w związku z tym powyższym punktem – Zamawiający nie dopuszcza dostaw kurierem? W przypadku dostaw kurierem nie ma możliwości przekazania listy personelu dokonującego dostaw zaraz po podpisaniu umowy, a jedynie w trakcie dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawy kurierem, po wcześniejszej informacji e-mail, z podaniem nazwy przewoźnika i numeru listu przewozowego. Zamawiający określił w SWZ, iż dostawy mogą odbywać się w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 07.00 - 14.30. Poza godzinami wskazanymi powyżej, przesyłka uważana będzie za niedostarczoną z winy Wykonawcy.

Pytanie nr 9

Dot par 9, pkt 4 umowy

„W cenie brutto zawarte są wszystkie koszty Wykonawcy związane z dostawąa także koszty związane z odbiorem od Zamawiającego zużytych opakowań zwrotnych i zużytych materiałów”

O jakich „zużytych materiałach” Zamawiający tu wspomina?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 23 ust. 3 „Regulaminu, dokonuje zmiany treści Ogłoszenia/SWZ Wzór umowy § 9 ust. 4 otrzymującej brzmienie:

„4. W cenie brutto zawarte są wszystkie koszty Wykonawcy związane z dostawą takie jak transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy oraz jej ubezpieczenia, podatki i opłaty celne, a także koszty związane z odbiorem od Zamawiającego opakowań zwrotnych, niesprawnych materiałów będących na gwarancji oraz materiałów dostarczonych niezgodnie z zamówieniem”.

UWAGA: wraz z odpowiedziami Zamawiający zamieszcza Załącznik nr 1A- AKTUALNY.

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

Beata Wiśniewska
Beata Wiśniewska

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT 3

Henryk Jakubowicz
Henryk Jakubowicz

Dymitr