MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		DGE-II.6642.2.2054.2019
Numer roboty wykonawcy		31/2019
Nazwa miejscowości		Białystok
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	206101_1
	nazwa	Białystok
Obręb ewidencyjny	nazwa, identyfikator	Starosielce Płd., 0006
Ulica	Niewodnicka	
Numer działki	838/1	
Sekcje	8.193.13.12.4.1; 8.193.13.12.2.3; 8.193.13.12.2.1; 8.193.13.12.4.2; 8.193.13.12.2.2;	
Skala mapy		1:500
Nazwa układu	współrzędnych prostokątnych płaskich	PL-2000 strefa 8
	wysokościowego	PL-KRON86-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		– – – – – – – – – –
Mapa wykonana bez ustalenia obciążeń, o których mowa w § 80 ust. 4 Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. 263, poz. 1572)		
Data opracowania mapy		23.07.2019
Opracowanie numeryczne: ARGEO		

ARGEO Usługi Geodezyjno - Kartograficzne
Piotr Czarniecki
ul. Gen. Wł. Andersa 38/601, 15-113 Białystok
tel. 517 826 779 e-mail: argeobialystok@gmail.com
NIP: 542-181-43-00 REGON: 200374616

nazwa / imię i nazwisko wykonawcy
podpis osoby reprezentującej
wykonawcę

Geodeta Uprawniony
Piotr Czarniecki
ul. W. Pola 2, 15-198 Białystok
tel. 517 826 779
e-mail: argeobialystok@gmail.com
Nr upr. zawod. 19998

imię i nazwisko nr uprawnień
podpis geodety uprawnionego
który sporządził mapę

Wykaz punktów osnowy klasy 2, 3 w granicach opracowania:
1036, 1057, 397903, 572303, 572307, 572405, 572407, 572409, 9260



SZKIC ORIENTACYJNY

LEGENDA

Obiekty niestanowiące treści bazy danych BDOT500

- żywopłot
- znak drogowy
- drzewo owocowe

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład [illegible] Białymstoku
ul. Gen. S. [illegible] 82 Białystok
tel. 85 664 59 00 faks 85 664 59 40
NIP 525 [illegible]
KRS 0000374001 REGON [illegible]739519
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

UZGODNIENIE

data 14.12.2020 nr 806/B/2020
Pismo nr 3GB1(m)763.396.20 z dn. 14.12.2020
stanowi załącznik do dokumentacji

Po-ju. Mozek
imię i nazwisko, podpis uzgadniającego

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

ZA ZGODNOŚĆ KOPII NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ICH ORYGINAŁAMI

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU
Identyfikator ewidenc. materiału zasobu	P.2061.2019.2956
Data wpisania operatu technicz. do ewidencji materiałów zasobu	08 PAŹ 2019
Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ	z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Marek Gontar
Podinspektor
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej



Niniejsza dokumentacja oznaczona nr
DGE-III.6630.762.2020, była przedmiotem
narady koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
która odbyła się w dniach 13-23.10.2020 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Arkadiusz Bliźniuk
Kierownik Referatu Geodezyjnej Ewidencji Sieci
Uzbrojenia Terenu

Skoordynowano
z projektem
drogowym

Karol Szymański
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w spec. inżynieryjnej
drogowej nr ew. PDL/0123/PBD/17

UZGODNIENIE NR 323/RM1/2020
Rejon Energetyczny Białystok Miasto
uzgadnia zabezpieczenie kabli SN i nN
przy skrzyżowaniu z siecią i proj. wody i ks
na następujących warunkach
1. Kable w miejscach skrzyżowania zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi.
2. ~~Ułożyć dodatkowe uszczelnione dławicami czopowymi przepusty z polietylenu, dla kabla SN Ø 160 mm koloru czerwonego, dla kabla nN Ø 110 mm koloru niebieskiego~~
3. Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabla prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Miasto
4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie
5. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót.
6. Po wykonaniu zabezpieczenie zgłosić do odbioru przed zasypaniem przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Miasto.
7. Dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok Miasto inwentaryzację z naniesionymi przepustami dodatkowymi
8. Miejsce robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
9. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych urządzeń poniesie inwestor inwestycji podstawowej
10. Prace prowadzić zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1 "Zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych"

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Miasto
Wydział Majątku Sieciowego
26.11.2020.
Specjalista ds. sieci
Adam Wnorowski


Meksykańska
Watykańska
istn. Hp
proj. sieć kanal. sanit. D200mm PVC lite SN8
Lc=81,2 m
L= 17,8m
i=1,8%
L= 27,0m
i=1,8%
L= 36,4m
i=17,6%
"S"
T
141,05
138,56
G5
G1
w1
w2
w3
w3'
a
b
c
d
e
f
g
h
ist. wod. Ø110PE
zwieńczenia studni do wymiany
zwieńczenie studni do wymiany
zwieńczenia studni do wymiany
proj. sieć wodociągowa Ø110mm PE typ RC
proj. Hp nadziemny
istn. Hp

likwidacja przyłącza ks do bud. 62A po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości i przełączeniu do proj. kanału ks

przełączyć po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości

Na etapie bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej krótkimi modułami rurowymi (KMR) wykonanej przez W.B. Sp. z oo (TSK) w miejsce ślepych studni zamontowano trójniki

istn. zasuwy węzłowe wraz z trójnikiem - do demontażu

UWAGA:

Istniejące zasuwy na przyłączach wodociągowych przewidzianych do podłączenia w punktach a, b, c, d, e, f, g, h do projektowanego wodociągu - zdemontować

UWAGA:

1. Istniejący wodociąg Ø 110 mm z rur PVC (na odcinku od drogi dojazdowej o nr geod. 883/10 do ul. Meksykańskiej) należy zlikwidować w porozumieniu z jego właścicielami.
   Na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. - Dział Techniczny do projektu nie dołączono pisemnej zgody właściciela(li) nieruchomości na całość prac związanych z likwidacją ww. wodociągu położonego na terenach prywatnych.
2. Za zawartość/szczegółowość/spójność dokumentacji (m.in. rysunki szczegółowe, treść opisu, zestawienie elementów, sposób odwodnienia wykopów, zakres wymiany gruntu, etapowanie prac, pozyskanie uzgodnień branżowych, oświadczeń właścicieli nieruchomości itp.) oraz za przyjęte w niej rozwiązania techniczne odpowiada Projektant.
3. W celu uzyskania wyjaśnień, uzupełnień oraz ujednoliceń przyjętych rozwiązań technicznych zawartych w poszczególnych częściach dokumentacji wykonawczej wynikających z braku dostatecznej czytelności lub spójności rysunków szczegółowych oraz w przypadku innych wątpliwości powstałych na etapie realizacji należy zwrócić się do Projektanta oraz Inwestora.

Wniesione w dokumentacji uzupełnienia wprowadzające zmiany do uzgodnionych rozwiązań projektowych wymagają akceptacji Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. przed realizacją.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU TECHNICZNEGO
mgr inż. Maciej Grabowski
PDL/0129/OWOS/07

Wodociągi
Białostockie Sp. z o.o.
DZIAŁ TECHNICZNY
1890 15-476 Białystok, ul. Poleska 46.

PROJEKT UZGODNIONO
WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE Sp. z o.o.
w Białymstoku
Nr rej. 13543
bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~ z uwagą.
dn. 08.02.2021 r.
Z up. PREZESA
Kier. Wydz. MiD
podpis

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU TECHNICZNEGO
mgr inż. Maciej Grabowski
PDL/0129/OWOS/07

UWAGA - dotyczy studni ①

Zgodnie ze sprawdzeniem przez W.B. Sp. z oo (TSK):
Istniejąca studnia Dn1000 z kręgów betonowych , z płytą
posadowioną na pierścieniu odciążającym, włazem klasy D
z kinetą monolityczną , króciec PVC Dz200mm długości 1



Na etapie bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej krótkimi modułami rurowymi (KMR) wykonanej przez W.B. Sp. z oo (TSK) w miejsce ślepej studni zamontowano dwa trójniki



URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok

Uzgodniono sposób rozwiązania skrzyżowa(~~nia~~)ń projektowa(nej)~~go~~ sieci/przyłącza(y) wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Niewodnickiej z istniejącą siecią/przykanalikiem kanalizacji deszczowej pod warunkiem –

Białystok, dn. 10.12.2020 r.

INSPEKTOR
Barbara Budnik

Prace należy wykonać pod stałym nadzorem technicznym.
DGK-III.7021.1.1.2020.BB

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI
Nr ZDM-III.6853.1. 2. 2021
z dnia 12 stycznia 2021

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI
Nr ZDM-III.6853.1. 2-1. 2021
z dnia 12 stycznia 2021

ZAŁĄCZNIK DO ZEZWOLENIA
Nr ZDM-III.6853 - 3. 3. 2021
z dnia 12 stycznia 2021

ZAŁĄCZNIK DO UZGODNIENIA
Nr ZDM-III.6853.2. 2. 2021
z dnia 12 stycznia 2021

UZBROJENIE PROJEKTOWANE

- PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA
- PROJEKT. ODC. PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH
- PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACYJNA SANITARNA
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

○ - PROJEKT. STUDNIA K. S. betonowa D=1000mm z włazem klasy C250

◎ - PROJEKT. STUDNIA K. S. bet. D=1000mm z pierścieniem odciążającym i włazem klasy D400

Zwieńczenie studni do wymiany : montaż pierścienia odciążającego na podbudowie, pokrywa studni , właz klasy D400

G1 – G5 PUNKTY SKRZYŻOWAŃ PROJ. KAN. SAN. Z ISTN. SIECIĄ GAZOWĄ

UZBROJENIE DO LIKWIDACJI

- ISTN. PRZEWODY WODOCIĄGOWE
- ISTN. PRZEWODY KANALIZACYJNE SANITARNE

DO WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI

ELEMENTY PROJEKTOWANE WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA - ZAKŁAD BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO KAROL SZYMAŃSKI

⬜	Nawierzchnia kostka betonowa 8 cm - kolor szary
🟦	Nawierzchnia kostka betonowa 8 cm - kolor czerwony
🟨	Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej 8 cm - kolor szary
▨	Powierzchnia skrzyżowania wyniesionego

- projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm
- projektowany krawężnik najazdowy 15x22 cm
- projektowane obrzeże 8x30 cm
- projektowana linia kablowa nN - oświetlenie uliczne
- projektowana sieć kanalizacji deszczowej
- ○ projektowana studnia KD
- ○ projektowana studnia KD - z włazem rusztowym
- ○ projektowany wpust KD - przykrawężnikowy
- ● projektowany wpust KD - krawężnikowy
- ○ projektowany wpust KD - przykrawężnikowy bez osadnika
- ● projektowany wpust KD - krawężnikowy bez osadnika
- rura osłonowa z ociepleniem zamontowana na istniejącym wodociągu w wyniku naruszenia stanu sieci nowym układe drogowym
- odwodnienie liniowe
- projektowana sieć gazowa
- istniejąca sieć gazowa przeznaczona do demontażu
- projektowana sieć telekomunikacyjna
- istniejąca sieć telekomunikacyjna do demontażu

PROLUS PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIE DRÓG
I UZBROJENIA TERENU
email: prolus@o2.pl tel.: 85 72 22 519

OBIEKT: SIEĆ WODOCIĄGOWA Z ODCINKAMI PRZYŁĄCZY ORAZ SIEĆ KANALIZACYJNA SANITARNA W ULICY NIEWODNICKIEJ (na odc. od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej) oraz w ciągu komunikacyjnym dz. nr851/3 W BIAŁYMSTOKU	**ETAP:** PROJEKT WYKONAWCZY		
	SKALA:	**NR RYS.:**	**DATA:**
NAZWA RYS.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	1:500	1	02.2021
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEŃ:	**MGR INŻ. STANISŁAWA NIETUPSKA** BŁ/6/77 , 186/89		

mgr inż. Stanisława Nietupska
upr. projektant
w spec. sieci i inst. sanit.