

Białystok dn. 13.02.2024 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na *Budowę i przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, węzłów, przyłączy wod-kan w pasie drogowym ul. Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej) oraz w ciągu komunikacyjnym dz. nr 851/3, 883/10 w Białymstoku*

Nr ref. sprawy: TI-III/96/2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.” – dalej Regulamin, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/ SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1

Zgodnie z przedmiarem należy wymienić 9 kpl zwieńczeń studni, a na PZT jest oznaczone 10 kpl - proszę o wyjaśnienie

Odpowiedź:

Należy wymienić 10 kpl zwieńczeń, w załączeniu poprawiony przedmiar.

Pytanie nr 2

Na PZT są zamieszczone zapisy, że likwidację lub przełączenie przyłączy można wykonać po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości - czy Zamawiający posiada taką zgodę, czy będzie to spoczywało na wykonawcy? Jakie działania zostaną podjęte w przypadku braku uzyskania zgody?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada zgody właścicieli na przełączenie wszystkich przyłączy.

Pytanie nr 3

Czy kanały KS przewidziane do likwidacji trzeba wydobyć z ziemi? Czy dopuszczone będzie wypełnienie kanałów odpowiednim materiałem i pozostawienie ich w ziemi?

Odpowiedź:

Kanały przeznaczone do likwidacji należy wydobyć zgodnie z załącznikami graficznymi, oraz zutylizować zgodnie z Ustawą z o odpadach 14.12.2012r.

Pytanie nr 4

Proszę o potwierdzenie, że demontaż sieci wodociągowej na terenach prywatnych nie wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź:

Demontaż sieci na terenach prywatnych nie wchodzi w zakres zamówienia.

Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 23 ust. 3 Regulaminu, dokonuje zmiany treści Ogłoszenia/ SWZ X. **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT**, zgodnie z poniższym:

**Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o.
w Białymstoku,
ul. Młynowa 52/1 do dnia 16.02.2024 r. do godz. 10:00.**

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem oferta na:

„Budowę i przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, węzłów, przyłączy wod-kan w pasie drogowym ul. Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej) oraz w ciągu komunikacyjnym dz. nr 851/3, 883/10 w Białymstoku”

– nie otwierać przed dniem 16.02.2024 r., godz. 10:10”
oraz nazwą Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1
w dniu 16.02.2024 r. o godz. 10:10

Otwarcie ofert będzie odbywało się bez udziału Wykonawców (osób trzecich). Zamawiający niezwłocznie opublikuje informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej bip.wobi.pl

**Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.
Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.**

Załączniki:

1. Aktualny przedmiar

PREZES ZARZĄDU

Beata Wisniewska

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Poniatowicz

adli D. Caya