



Średnica		Zasuwa z króćcami PE	
DN	DN e.x.	L	B
65	75	400	400
80	90	400	400
100	110	420	445
125	125	445	515
150	160	445	515
150	180	445	545
200	200	470	575
200	225	470	600
250	250	520	635
250	280	520	670
300	315	520	710
400	400	530	775

SANITARNIK Izabela Kozłowska 15-333 Białystok ul. Zwierzyniecka 10 tel. 578-580-231 e-mail: izabela.m.kozłowska@gmail.com		 SANITARNIK Izabela Kozłowska	
Nazwa rysunku:	Bloki betonowe pod zasuwę PE	Skala:	
Obiekt:	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łużyckiej w Białymstoku	Data: III 2021	
Stadium:	Projekt techniczny	Nr rysunku: M	
Branża/Sanitarna:		Podpis:	
PROJEKTANT: mgr inż. Izabela Kozłowska PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14			
WSPÓŁPRACA: mgr inż. Justyna Łapińska			