

Białystok dn. 08.03.2024 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Elektrycznej w Białymstoku
Nr ref. sprawy: TI-III/228/2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.” – dalej Regulamin, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/ SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1

Proszę o podanie konstrukcji jezdni asfaltowej przewidzianej do odbudowy. Czy w ofercie należy przewidzieć odbudowę naruszonych nawierzchni?

Odpowiedź:

Nawierzchnie asfaltową odtworzyć w następujących warstwach

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 6. Cm
2. Podbudową betonową gr. 20 cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm

Chodnik odbudować do stanu pierwotnego z materiałów z odzysku lub nowych.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wykonanie sieci metodą bezwykopową?

Odpowiedź:

Zgodnie z PFU pkt 2.4.4. Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej metodą bezwykopową.

Pytanie nr 3

Pkt. 1 warunków technicznych mówi o wymianie odcinka wodociągu od ul. Mickiewicza do dz. 1778 w przypadku kolizji z projektowaną drogą. Proszę o udostępnienie tych projektów w celu rzetelnej wyceny. Proszę o informację, czy w zakres robót wchodzi te prace?

Odpowiedź:

Należy przebudować sieć wodociągową na zaznaczonym odcinku.



Zamawiający załącza koncepcję przebudowy ul. Elektrycznej (Inwestor – Miasto Białystok).

Pytanie nr 4

Przyłącza do ul. Elektrycznej 13 nie są na majątku WB, ale w razie konieczności są przewidziane do wymiany. Proszę o informację, czy w zakres robót wchodzi te prace?

Odpowiedź:

Przyłącza nie stanowiące majątku Spółki nie podlegają przebudowie w zakresie w/w inwestycji.

Pytanie nr 5

W związku z licznymi "niewiadomymi" i formułą zaprojektuj i wybuduj proszę o zwiększenie czasu na sporządzenie oferty i przesunięcie terminu składania ofert przy najmniej do dn. 18.03.2024r.

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 23 ust. 3 Regulaminu, dokonuje zmiany treści Ogłoszenia/ SWZ **X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT**, zgodnie z poniższym:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do dnia 18/03/2024 r. do godz. 10.00

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1" z dopiskiem oferta na:

„Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Elektrycznej w Białymstoku”

nie otwierać przed 18/03/2024 r. godz. 10¹⁰;
oraz nazwą Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1
w dniu 18/03/2024 r. godz. 10¹⁰;

Otwarcie ofert będzie odbywało się bez udziału Wykonawców (osób trzecich). Zamawiający
niezwłocznie opublikuje informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej bip.wobi.pl

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. PZT Elektryczna