

Białystok dn. 25.03.2024 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na *Wykonanie otworów rozpoznawczo – studziennych nr 4G, 9F na ternie Ujęcia Wody w Jurowcach*

Nr ref. sprawy: TI-III/379/2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.” – dalej Regulamin, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/ SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1

Proszę o jednoznaczne określenie średnicy nominalnej zabudowy filtra typu Johnson – czy należy wycenić średnicę 300 mm czy 350 mm z uwagi na dużą różnicę cen powyższych filtrów.

Odpowiedź:

Średnica nominalna zabudowy filtra typu Johnson do wyceny to 350 mm

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.