

Białystok dn. 14.05.2024 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 4G, 9F na terenie Ujęcia Wody w Jurowcach

Nr ref. sprawy: TI - II /535/ 2024

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o." – dalej Regulamin, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/ SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1

Proszę o informację czy wszystkie materiały użyte do budowy studni tj. filtr studzienny, obsybka żwirowa oraz rury osłonowe stalowe mają posiadać atest higieniczny do kontaktu z wodą pitną.

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294):

„ § 24 ust. 1 W ramach prowadzonego nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody:

- 1) właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydaje ocenę higieniczną dla materiału lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody;”

Dodatkowo:

„ § 25 ust. 1. Ocena higieniczna, o której mowa w § 24 pkt 1, jest wydawana na podstawie dokumentacji przedłożonej przez producenta lub dystrybutora lub podmiot ubiegający się o zastosowanie materiału lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody.”

„ § 25 ust. 4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1-3, zawiera:

- 1) opis rodzaju zastosowanego materiału, wyrobu, substancji chemicznych i ich mieszanin z aktualnymi atestami higienicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów [...]“

Cała kolumna filtracyjna (filtr studzienny ze stali nierdzewnej, rura nadfiltrowa i podfiltrowa PVC), obsypka żwirowa oraz rury osłonowe stalowe, które zostają w otworze mają posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT
Hemryk Jakubowicz

PREZES ZARZĄDU

Beata Wiśniewska
Beata Wiśniewska