

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165.540.000,00 zł

Centrala - tel. 085 74 58 100

Sekretariat - tel. 085 74 58 101

fax 085 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

Wasze pismo z dnia 18-09-2020

Znak

Nasz znak TSM 04/9757-009784/20

Data 29-09-2020

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.**Dział Inwestycji****ul. Młynowa 52/1****15-404 Białystok**

Dotyczy wydania warunków technicznych na budowę/przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej w **ul. Mokrej na dz. nr 1186/5 w Białymstoku**.

1. W drodze dojazdowej (0 5D MPZP) ul. Mokrej dz. nr 1186/5 sieć wodociągowa nie występuje. Zgodnie z zapisami Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego należy wybudować wodociąg z włączeniem do sieci wodociągowej \varnothing 110 mm z rur PE w ul. Mokrej. Ciśnienie robocze w sieci wodociągowej w tym rejonie kształtuje się w zakresie $0,28 \div 0,33$ MPa.

Przyłącze wodociągowe \varnothing 40 mm PE do nieruchomości przy ul. Mokrej 25B należy przełączyć do budowanej sieci wodociągowej w porozumieniu z właścicielem. Włączenie należy wykonać w odległości minimum 1,5 m przed końcowym węzłem hydrantowym.

☐ Wytyczne eksploatacyjne do projektowania oraz wykonania sieci wodociągowej umieszczone są na stronie internetowej przedsiębiorstwa pod adresem www.wobi.pl.

2. W drodze dojazdowej od ul. Mokrej dz. nr 1186/5 kanał sanitarny \varnothing 315 mm z rur PVC (oznaczony na załączonej mapie punktami A-C) należy pozostawić do dalszej eksploatacji. Do przebudowy łącznie ze studniami (na odcinku A-B na załączonej mapie sytuacyjnej) należy uwzględnić kanał sanitarny \varnothing 300 mm z rur kamionkowych. Przyłącza kanalizacyjne sanitarne \varnothing 160/150 mm z rur PVC i kamionkowych do budynków przy ul. Mokrej nr 23, 25, 25B oraz przewód kanalizacyjny w kierunku działki nr 1185/1 należy przełączyć do nowego kanału.

Do budowy kanału sanitarnego należy zastosować:

☐ rury

- do średnicy \varnothing 400 mm z PVC, PP lite o jednorodnych ściankach lub kamionkowe nowej generacji. Zaleca się stosowanie rur z oznakowaniem wewnętrznym umożliwiającym sprawdzenie m.in. średnicy, materiału, producenta podczas inspekcji telewizyjnej. Taki warunek jest niezbędny do odbioru w przypadku, gdy wykonany rurociąg został ułożony w sposób uniemożliwiający identyfikację zastosowanego materiału w trakcie jego realizacji.

☐ studnie rewizyjno – kontrolne - minimalna średnica studni powinna wynosić \varnothing 1000 mm (w zależności od średnicy kanału)

- z tworzywa sztucznego spełniające n/w wymogi:

- bez zmiany średnicy nominalnej wlotu i wylotu do kanału,
- dno kinety powinno być zlicowane z dnem kanału,
- stopnie włączowe powinny wystawać poza ściany do wewnątrz studni,

- z kręgów z polimerobetonu lub betonowych łączonych na uszczelkę, z dnem prefabrykowanym z wykonaną kinetą.

☐ włazy - na studniach rewizyjno – kontrolnych kl. D-400 zgodnie z normą PN-93/H-74124/DIN EN 124, bez zawiasów, nie ryglowane, wentylowane, luźne.

- Pod pierścieniami odciążającymi należy wykonać podbudowę betonową, którą należy zdylatować ze ścianą studni rewizyjnej, (np. taśmą izolacyjną przyścienną)

Regulację włączów studni rewizyjnych wykonać przy użyciu pierścieni dystansowych.

3. Prace projektowe prowadzić zgodnie z zapisami Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

4. Inwestor drogi projektując pas drogowy winien unikać ewentualnych kolizji. W przypadku konieczności koszty przebudowy oraz utrzymania ciągłości zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na czas trwania robót poniesie inwestor budowy ulicy.

5. Wykonawca nawierzchni zobowiązany jest do regulacji uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego do rzędnych projektowanych dróg.

6. Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. nie wyrażają zgody na lokalizację w jezdni armatury wodociągowej.

7. Koncepcję rozwiązań projektowych (trasy, węzły itp.) przedłożyć do zaopiniowania w Wodociągach Białostockich Sp. z o.o. przed złożeniem dokumentacji na naradę koordynacyjną uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu.

8. Projekt wykonawczy budowy wodociągu i przebudowy kanału sanitarnego po zaopiniowaniu tras zgodnie z obowiązującymi przepisami należy uzgodnić w Wodociągach Białostockich Sp. z o.o.

9. Warunki tracą ważność, jeżeli inwestor w ciągu 2-ch lat od daty wydania nie przedstawi projektu do uzgodnienia w Wodociągach Białostockich Sp. z o.o.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

B. Wisniewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Poniatowicz

Załączniki:

1 egz. mapy sytuacyjnej

Do wiadomości:

TSK w/m

TSW w/m