

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 85 664 59 00, faks 85 664 59 80

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

tel. 85 675 69 54
faks 85 664 59 80
tomasz.kiluk@psgaz.pl

INKOM Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 12
15-014 Białystok

Wasz znak:

Białystok, 18.02.2022r.

Nasz znak: PSGBI.ZMSM.763.055.22

Dot.: budowy i przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Mokrej w Białymstoku.

Szanowne Państwo,

w odpowiedzi na wniosek o uzgodnienia projektu budowy i przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Mokrej w Białymstoku - PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku informuje, iż w dniu 18.02.2022r. uzgodniono pozytywnie przedmiotową dokumentację projektową (nr uzgodnienia **079/B/2022**) pod następującymi warunkami:

1. Należy zachować minimalną odległość poziomą od skraju istniejącej sieci gazowej PE – **min.0,5m**.
2. Zachowania minimalnej odległości pionowej od istniejącego gazociągu PE – **0,4m** do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
3. Zachowania minimalnej odległości pionowej od istniejącego gazociągu PE – **0,3m** do projektowanej sieci wodociągowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest - z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem - do pisemnego powiadomienia PSG sp. z o. o. Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Gazownia w Białymstoku 15-182 Białystok ul. Gen. Sosabowskiego 24 o planowanym rozpoczęciu prac budowlanych w strefie kontrolowanej sieci gazowej - w celu umożliwienia kontroli przez pracowników PSG Sp. z o.o.
5. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca projektowanych sieci winien sprawdzić aktualny przebieg i rzędne sieci gazowej.
6. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągów – szerokość 1m - należy wykonywać z należytą ostrożnością, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów gazowych (mniej niż 0,5m) wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robót. Nie dopuszcza się wymiany gruntu w odległości mniejszej niż 0,5m od sieci gazowej!
7. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym w przypadku stwierdzenia kolizji istniejącej sieci gazowej z projektowanym uzbrojeniem nieprzewidzianej projektem - w celu rozwiązania problemu technicznego.
8. Wykonawca jest zobowiązany do:

- odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej i oznakowania sieci gazowej;
- zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych;
- pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót w obrębie strefy kontrolowanej gazociągu.

9. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych, a stanem faktycznym w terenie tj. wystąpienie kolizji - projektowanych obiektów z istniejącą siecią gazową, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej.

10. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majałtku i Uzgodnień
Małgorzata Rakowska-Krawczyńuk