

Białystok dn. 15.05.2024 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 4G, 9F na terenie Ujęcia Wody w Jurowcach

Nr ref. sprawy: TI - II /535/ 2024

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.” – dalej Regulamin, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/ SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 2

Ponieważ zaprojektowane rury R65 nie posiadają atestu do kontaktu z wodą pitną, proszę o wskazanie gatunku rur stalowych jakie mają być zabudowane w otworze.

Odpowiedź:

Ze względu na ogólny charakter zapisów w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.poz.2294) dotyczących sprawowania nadzoru i wydawania oceny higienicznej przez właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, gdzie wymienione są tylko materiały i wyroby stosowane w procesach uzdatniania i dystrybucji wody, a nie procesu ujmowania (poboru wody) i materiałów z tym związanych, wskazujemy możliwość zastosowanie nowych rur stalowych R65 zakupionych bezpośrednio od producenta bez konieczności atestu higienicznego.

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA/SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 3 Regulaminu, dokonuje zmiany treści Ogłoszenia/ SWZ zgodnie z poniższym:

w rozdz. X MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT **otrzymuje brzmienie:**

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 **do godz.10.00 dnia 22.05.2024 r.**

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

„Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem :

**„Oferta na wykonanie otworów rozpoznawczo studziennych nr 4G ,9F
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Jurowcach”
Nie otwierać przed godz. 10.15 dnia 22.05.2024 r.”**

oraz nazwą **Wykonawcy**.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie **Zamawiającego** - Białystok, ul. Młynowa 52/1, **o godz. 10.15 dnia 22.05.2024 r.**

Otwarcie ofert będzie odbywało się bez udziału **Wykonawców** (osób trzecich). **Zamawiający** niezwłocznie opublikuje informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej bip.wobi.pl

Otwarcie ofert będzie odbywało się bez udziału Wykonawców (osób trzecich). Zamawiający niezwłocznie opublikuje informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej bip.wobi.pl

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.