

Białystok dn. 11.06.2024 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA****Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup materiałów elektrycznych  
Nr ref. sprawy: TE-I-730/2024**

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.” – dalej Regulamin, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/ SWZ zgodnie z poniższym:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy pozycji 53

Sprzeczny opis przedmiotu zamówienia. Jaki przewód należy wycenić: **JZ-500** na napięcie **300/500V**, czy **JZ-600** na napięcie **0,6/1kV**? Proszę poprawić opis przedmiotu zamówienia, ponieważ zawiera błąd uniemożliwiający wycenę asortymentu.

**Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć **JZ-600** na napięcie **0,6/1kV**.

Zamawiający na podstawie art. 23 ust. 3 Regulaminu, dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 53 wykazu materiałów będącego Załącznikiem nr 1A do przedmiotowego Ogłoszenia/SWZ.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy pozycji 151,152

Zgodnie z obowiązującą dyrektywą RoHS (załącznik nr 1) i zakazem wprowadzania na rynek świetlówek od 2023 roku oraz niedostępnością już na rynku świetlówek typu TLD marki PHILIPS, Wykonawca xxx wnioskuje o wykreślenie powyższych pozycji z formularza cenowego, ponieważ nie ma możliwości zastosowania bezpośredniego zamiennika spełniającego **wszystkie** parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający na podstawie art. 23 ust. 3 Regulaminu, dokonuje zmiany wykazu materiałów będącego Załącznikiem nr 1A do przedmiotowego Ogłoszenia/SWZ, wykreślając pozycje nr 151 i 152.

**Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.**

**Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.**

Załącznik:

Załącznik Nr 1A – Wykaz materiałów AKTUALNY.