

Białystok dn. 10.07.2024 r.

wasze pismo z dnia

znak

nasz znak FP-I- 927/2024

data 10.07.2024 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup materiałów na potrzeby wykonania oświetlenia terenu SUW Wasilków.**Nr ref. sprawy: TE-I-873/2024****WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu, udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.” – dalej Regulamin, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/ SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1

Pozycja 21 zestawienia materiałów - „Uchwyt krzyżowy stal nierdzewna na połączenie kontrolne” – Czy ma być to uchwyt krzyżowy do połączenia uziomu 5/8” z bednarką, czy też do połączenia bednarki z bednarką/drutem odgromowym?

Odpowiedź:

Pozycja 21 zestawienie materiałów - Uchwyt krzyżowy stal nierdzewna na połączenie kontrolne tj. od złącza kontrolnego na 5/8 szpilka na bednarkę.

Pytanie nr 2

Pozycja 24 zestawienia materiałów - „Studnia kablowa rozdzielacza SKR-1, 1-otworowa, z rurami wspornikowymi” - W przypadku ramy i poryw do studni Zamawiający postawił wymóg, że mają być wykonane w klasie B125. W przypadku studni klasa wytrzymałości nie jest określona. Proszę o sprecyzowanie czy studnia też ma być w klasie B125, czy też w klasie A15?

Odpowiedź:

Pozycja 24 zestawienia materiałów - Studnia kablowa rozdzielacza SKR-1, 1-otworowa, z rurami wspornikowymi – studnia ma być tej samej klasy co pokrywa tj. B125.

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.**Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.**