

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.**15-404 Białystok****ul. Młynowa 52/1****www.wobi.pl**

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

wasze pismo z dnia

znak

nasz znak

data

FP-I-/1052/2024

02.08.2024 r.

Białystok, 02.08.2024 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: System gaszenia serwerowni na terenie SUW Wasilków

Nr ref. sprawy: TE-I-922/2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA/SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o." – dalej zwanym „Regulaminem”, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1

Zgodnie z SWZ:

"Zastosowany czynnik powinien być magazynowany w atestowanych zbiornikach zlokalizowanych poza pomieszczeniem serwerowni."

Przepisy od wielu już lat nie wymagają lokalizacji butli poza pomieszczeniem gazonym. Jedyne dostępne lokalizacje butli to pomieszczenie ze stałą obsługą lub korytarz. Mając na uwadze bezpieczeństwo personelu i wnioski z wizji, lokalizacja butli poza pomieszczeniem gazonym byłaby niekorzystna inwestycyjnie oraz eksploatacyjnie dla Zamawiającego. Proponujemy usunąć zapis dotyczący lokalizacji butli poza pomieszczeniem serwerowni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie, jednocześnie nie wyklucza lokalizacji butli poza pomieszczeniem serwerowni.

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.