

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.**15-404 Białystok****ul. Młynowa 52/1****www.wobi.pl**

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

wasze pismo z dnia

znak

nasz znak

FP-I/1080/2024

Białystok, 07.08.2024 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: System gaszenia serwerowni na terenie SUW Wasilków.

Nr ref. sprawy: TE-I-922/2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA/SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.”– dalej zwanym „Regulaminem”, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga wybudowania sufitu oraz przed ścianek w klasie EI60, proszę o doprecyzowanie w jakim stanie mają zostać wykończone budowane ścianki oraz sufit.

Odpowiedź:

Budowane ścianki oraz sufitu w pomieszczeniu serwerowni mają być wykończone do stanu deweloperskiego tj. pokryte tynkiem, powierzchnie wyrównane gładzią oraz pokryte dwiema warstwami farby.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie gazu IG-541 w systemie 300 Bar.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie gazu IG-541 w systemie 300 Bar.

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.