

Białystok dn. 14. sierpnia 2024 r.

wasze pismo z dnia
znak
nasz znak FP-I-1134/2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 11-13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę sieci wodociągowej z przyłączem i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Sielachowskie, Jurowce, Nadawki

Nr ref. sprawy: TI-III/937/2024

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o." – dalej Regulamin, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/ SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 11

Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie budowy proszę o podanie faktycznej długości sieci wodociągowej PE 160 do wykonania gdyż wg przedmiaru robót poz. 1-2 do wykonania jest 1893,5m zaś wg dokumentacji 2111m.

Odpowiedź:

Przedmiar ma charakter pomocniczy, należy wycenić zakres zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie nr 12

Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie budowy proszę o podanie faktycznej długości sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE 110 do wykonania gdyż wg przedmiaru robót poz. 3.1 do wykonania jest 255,5m zaś wg dokumentacji 335m

Odpowiedź:

Przedmiar ma charakter pomocniczy, należy wycenić zakres zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie nr 13

Proszę o dokładnie sprecyzowanie zakresu robót p.6.3 instalacja do zdalnego monitorowania czy należy ułożyć 298 kabla światłowodowego czy dokonać napraw w 298 punktach.


Odpowiedź:

Zakres robót obejmuje ułożenie kabla światłowodowego 298 m, pozostałe prace wymienione w tym punkcie oraz zakres wymieniony w odpowiedzi na pytanie nr 4.

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.


PREZES ZARZĄDU
Przemysław Tuchliński


WICEPREZES ZARZĄDU
Jarosław Pomatowicz

Białystok dn. 14.08.2024

wasze pismo z dnia
znak
nasz znak FP-I- 11.42/2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę sieci wodociągowej z przyłączem i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Sielachowskie, Jurowce, Nadawki

Nr ref. sprawy: TI-III/937/2024

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 i 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o." – dalej Regulamin, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/ SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 14

W związku z koniecznością doboru i wyceną urządzeń teletechnicznych na indywidualne zamówienie, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 3 Regulaminu, dokonuje zmiany treści Ogłoszenia/ SWZ zgodnie z poniższym.

Dotychczasowa treść rozdziału X SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„ X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o. o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do dnia **23/08/2024 r. do godz. 10.00**

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem oferta na:

„Budowę sieci wodociągowej z przyłączem i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Sielachowskie, Jurowce, Nadawki”

nie otwierać przed **23/08/2024 r. godz. 10.10**”;
oraz nazwą Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1
w dniu **23/08/2024 r. godz. 1010**;

Otwarcie ofert będzie odbywało się bez udziału Wykonawców (osób trzecich).
Zamawiający niezwłocznie opublikuje informacje z otwarcia ofert na stronie
internetowej bip.wobi.pl”

**Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.
Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.**

PROKURENT

Maciej Dąbrowski

PREZES ZARZĄDU

Przemysław Tuchliński

