

Białystok dn. 21.08.2024 r.

wasze pismo z dnia

znak

nasz znak FP-I-1159/2024

data 21.08.2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 1-3**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie przyłącza wody surowej do Stacji Uzdatniania Wody w Wasilkowie z zalewu rzeki Supraśl****Nr ref. sprawy: TI-III/1059/2024**

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o." – dalej Regulamin, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/ SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1

Prosimy o korektę opisu kryteriów oceny ofert (dział XI SWZ cena 100%, okres gwarancji oraz rękojmi 5%)

Odpowiedź:

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 3 Regulaminu postanowienia Ogłoszenia/SWZ w poniższy sposób.

W Ogłoszeniu/SWZ w rozdz. XI. Ust. 1 prostuje się oczywistą omyłkę pisarską: dotychczasowy zapis:

„1. Cena 100%”

sprostowuje się na:

„1. Cena 95%”

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wykonanie odcinka W1-W2 wykopem otwartym wraz z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni, chodników, krawężników ul. Białostockiej? Tak, prosimy o podanie wymaganych konstrukcji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 3

Czy w rejonie studni W3 (obok trasy przewodu radiowego i eND wg projektu zagospodarowania terenu) projektowany kanał DN1000 również przechodzi przez ściankę szczelną z grodzic stalowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma informacji, iż w tym rejonie są grodzice stalowe.

Pytanie nr 4

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie terenów gminnych dz. 3687/5, 3688?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dojazd do pkt. W1 przez skarpe zbiornika?

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na dojazd do pkt. W1 przez skarpe zbiornika. Teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Pytanie nr 6

Czy na wlocie ze zbiornika przy projektowanej W1 jest możliwość zamknięcia dopływu do istniejącego kanału DN1000 (zastawka)?

Odpowiedź:

Jest możliwość zamknięcia dopływu istniejącego kanału DN 1000. Od strony stawów są przygotowane wpusty pod zastawki (szandory) drewniane, a następnie można uszczelnić kanał od strony inwestycji za pomocą korka pneumatycznego.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający posiada dokumentację fotograficzną określającą stan techniczny istniejącej rury DN1000 na dz. 563? Jaki jest sposób połączenia istn. rury ze zbiornikiem na dz. 563? Zamawiający wyraża zgodę na połączenie istn. rury DN14000 za pomocą złącza VPC?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji fotograficznej określającej stan techniczny istniejącej rury DN 1000

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o." – dalej Regulamin, dokonuje zmiany treści Ogłoszenia/ SWZ zgodnie z poniższym.

Dotychczasowa treść rozdziału X SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o. o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1, II p. do godz. 10.00 dnia 27 sierpnia 2024 r.

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1 z dopiskiem „Oferta na

Wykonanie przyłącza wody surowej do Stacji Uzdatniania Wody w Wasilkowie z zalewu rzeki Supraśl

Nie otwierać przed godz.10.10 dnia 27 sierpnia 2024 r.”

oraz nazwą Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Białystok, ul. Młynowa 52/1, o godz. 10.10 dnia 27 sierpnia 2024 r.

Otwarcie ofert będzie odbywało się bez udziału Wykonawców (osób trzecich). Zamawiający niezwłocznie opublikuje informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej bip.wobi.pl

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
Przemysław Tuheitński

WICEPREZES ZARZĄDU
Jurzeława Paniatowicz