

Białystok 04.11.2024 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 4-5**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wodomierzy i modułów radiowych****Nr ref. sprawy: TAP/01/2024**

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.” – dalej Regulamin, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/ SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 4

Czy system odczytu IZAR obsługuje odczyt w protokole OMS typ T1 (Open Metering System) ?

Odpowiedź:

Tak, obsługuje. Wymagania dla modułów impulsowych i radiowych określone są w pkt. C Opisu Przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający wydzieli wodomierze statyczne do odrębnego zadania co pozwoliłoby na zwiększenie konkurencji i w rezultacie uzyskanie korzystnych ofert?

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.