

Białystok, dn. 08.11.2024 r.

**OGŁOSZENIE/ SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA  
wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 12E, 15G na terenie  
Ujęcia Wody w Jurowcach**

**Nr ref. sprawy: TI-III/1766/2024**

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. – zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 11 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.” – dalej zwanym „Regulaminem”, ogłasza **przetarg nieograniczony na:**

**wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 12E, 15G na terenie  
Ujęcia Wody w Jurowcach**

Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wykonawcę na warunki „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.”.

Treść w/w Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego [bip.wobi.pl](http://bip.wobi.pl)

w zakładce: *Przetargi; Regulaminy udzielania zamówień.*

Niniejsze Ogłoszenie/SWZ zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego - [bip.wobi.pl](http://bip.wobi.pl) w zakładce: *Przetargi*.

**I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 12E, 15G o głębokościach odpowiednio 100,00 m i 100,00 m na terenie Ujęcia Wody w Jurowcach wraz z opracowaniem dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej dla wykonania w/w otworów 12E i 15G (w formie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody).

Podstawą wykonania w/w zakresu robót jest Projekt robót geologicznych w zakresie wykonania otworów rozpoznawczo - studziennych **nr 5E, 10E, 12E, 15G** na terenie komunalnego ujęcia wody dla miasta Białegostoku w JUROWCACH, m. Wasilków,

pow. białostocki, woj. podlaskie” oraz Dodatek do projektu robót geologicznych w zakresie wykonania otworów rozpoznawczo – eksploatacyjnych ( studziennych) nr 5E,10E,12E oraz 15G ( z sierpnia 2024) Oba opracowania zostały wykonane przez Geolbud s.c., ul. Świerkowa 24 lok U4A 15-328 Białystok.

Projekt robót geologicznych w zakresie wykonania otworów rozpoznawczo - studziennych nr **5E, 10E, 12E, 15G** na terenie komunalnego ujęcia wody dla miasta Białegostoku w JUROWCACH , m. Wasilków, pow. białostocki, woj. podlaskie” został zatwierdzony przez Marszałka Województwa Podlaskiego Decyzją Nr DIT-III.7430.20.2023 KG z dnia 25 września 2023 r.

Projekt robót geologicznych stanowi **Załącznik Nr 8** do niniejszego Ogłoszenia/SWZ

Dodatek do projektu robót geologicznych w zakresie wykonania otworów rozpoznawczo – eksploatacyjnych (studziennych) nr 5E,10E,12E,15G (z sierpnia 2024) został zatwierdzony przez Marszałka Województwa Podlaskiego Decyzją Nr DIT-III.7430.28.2024.MC z dnia 18 października 2024 r.

**Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia stanowi integralną część Umowy.**

Dodatek do projektu robót geologicznych stanowi **Załącznik Nr 9** do niniejszego Ogłoszenia/SWZ

#### **UWAGA !!**

- W celu ujednoczenia projektu robót geologicznych wykonano Dodatek do projektu robót geologicznych w którym przedstawia się aktualne założenia odnośnie wykonania i projektowanej konstrukcji otworów **rozpoznawczo-eksploatacyjnych nr 12E nr 15G na terenie komunalnego ujęcia wody dla miasta Białegostoku w Jurowcach.**
- Projektuje się wiercenie otworów metodą okrężno-udarową lub udarową z zastosowaniem niezbędnego sprzętu i osprzętu dostosowanego do przewiercanych utworów. Zakłada się, że przyszły Wykonawca rozpocznie wiercenie rurami dostosowując kolumny rur (ich ilość i średnicę) do warunków geologicznych i technicznych, przy czym **wymagane jest aby każdy projektowany otwór został zakończony w rurach o średnicy min 508mm**
- zaleca się aby wiercenie było zakończone po przewierceniu spągowej warstwy wodonośnej i zagłębieniu się w podścielające ją utwory spoiste (słabo przepuszczalne) na ok. 3-5m
- po wykonaniu otworów studziennych do głębokości wymaganych w/w projektem robót geologicznych, **Zamawiający** - w uzgodnieniu z projektantem - podejmie decyzję o montażu filtra typu Johnsona w otworach ;
- Szczegółową konstrukcję filtra, odnośnie typu i wymiarów poszczególnych elementów oraz granulacji **obsypki w postaci kulek szklanych** określi geolog

dozorujący wiercenie w oparciu o rzeczywiste warunki geologiczne stwierdzone podczas wiercenia w opracowanym projekcie zafiltrowania otworu.

- Zakłada się wstępnie, że wprowadzone rury wiertnicze **zostaną całkowicie usunięte z otworów po zafiltrowaniu i przeprowadzeniu pompowania**. W tej sytuacji, w celu odizolowania przewidzianego do ujęcia wglębnego poziomu wodonośnego od powierzchni terenu oraz od warstw wodonośnych: aluwialnej i międzymorenowej, należy przestrzeń między usuniętymi rurami wiertniczymi a rurą nadfiltrową **zacementować**.
- W związku ze skomplikowaną i bardzo zmienną budową geologiczną badanego terenu co wiąże się jeszcze dodatkowo ze zmianami w profilu geologicznym, w celu odizolowania od siebie warstw wodonośnych **może zajść konieczność pozostawienia rur w otworze**. O konieczności pozostawienia lub usunięcia rur z otworów będzie decydował dozór geologiczny po zapoznaniu się z rzeczywistym zaleganiem warstw podczas wiercenia.
- **Rury zewnętrzne pozostające w otworze powinny być rurami nowymi posiadającymi certyfikat producenta**.
- odbiór studni przez **Zamawiającego** nastąpi po uzyskaniu pozytywnych badań geofizycznych. Badania geofizyczne studni przeprowadzone będzie metodami: profilowanie średnicy, profilowanie gamma - gamma gęstościowe), profilowanie neutron - neutron (PNN), segmentacyjne profilowanie gamma (w min. 3 segmentach radialnych - pokazuje niecentryczność), profilowanie przewodności i temperatury, profilowanie dopływów do filtra za pomocą przepływomierza produkcyjnego, rejestracja położenia zwierciadła wody w studni z zastosowaniem sprawnych urządzeń pomiarowych ;
- w celu wcześniejszego sprawdzenia czy możliwe jest przeprowadzenie tych badań ( np. w sytuacji nie osiowego wykonania studni) zaraz po zafiltrowaniu otworu zostanie przeprowadzone kamerowanie sprawdzające. W przypadku niemożliwości opuszczenia kamery np. przy mocno skrzywionym otworze, po stronie **Wykonawcy** leży usunięcie filtra i **ponowne zafiltrowanie otworu**. Sprawdzenie wykonanych prac przeprowadzone będzie ponownie poprzez kamerowanie;
- koszt badań geofizycznych i ich wykonanie leży po stronie **Wykonawcy**;
- koszt kamerowania i jego wykonanie leży po stronie **Zamawiającego**;
- książki eksploatacji studni z dokonanymi wpisami dotyczącymi studni dostarczy **Wykonawca** w czasie końcowego odbioru studni;
- **koszt filtrów właściwych ze stali nierdzewnej typu Johnson, rury nafiltrowej ze stali nierdzewnej i z PVC, rury podfiltrowej ze stali nierdzewnej należy wliczyć w cenę za metr odwiertu, który podaje firma w swojej ofercie cenowej**.
- **wszystkie materiały do zabudowy kolumny filtracyjnej - rura nadfiltrową z stali nierdzewnej i PVC, podfiltrowa z stali nierdzewnej, filtr właściwy typu Johnson z stali nierdzewnej, obsypka, uszczelniacze, centralizatory powinny posiadać atest PZH do stosowania do wody pitnej**

- w celu zminimalizowania sytuacji związanych z niecentrycznością przy wykonywaniu studni, po stronie **Wykonawcy** leży zastosowanie większej ilości przewodnic ze stali nierdzewnej.
- Prowadnice powinny zostać zamontowane w minimalnej ilości 5 szt. przy czym w części nadfiltrkowej kolumny filtracyjnej min 2 szt. ( przy czym 1 szt w okolicy części roboczej filtra ), w części podfiltrkowej - 2 szt. ( w jej dolnej i górnej część) oraz 1 szt w części roboczej filtra.
- z uwagi na bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia zalegania warstwy wodonośnej na głębokości powyżej 100,00 m (co potwierdzają przekroje geologiczne studni sąsiednich) **Wykonawca** winien załączyć:
  - ✓ dokument poświadczający iż firma posiada status zakładu górniczego;
  - ✓ posiadanie przez kierownika robót uprawnień kierownika ruchu zakładu górniczego;
  - ✓ posiadanie przez majstra stosownych uprawnień zatwierdzonych przez Okręgowy Urząd Górniczy;
  - ✓ osoba posiadająca uprawnienia w zakresie hydrogeologii kat. IV lub V, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290).

Na wykonane roboty **Wykonawca** udzieli **5-letniej gwarancji** liczonej od dnia protokolarnego odbioru robót przez **Zamawiającego**.

**Wykonawca** zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów oraz wszelkich nieczystości powstałych w trakcie i po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia. W zakresie materiałów zbędnych **Wykonawca** jest zobowiązany przestrzegać przepisy wynikające z Ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) i wydanych do ustawy przepisów wykonawczych - ponosząc w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność.

**Zgodnie z § 14 Wzoru umowy** **Wykonawca** na własny koszt zawrze umowę ubezpieczenia realizowanego zadania.

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawców, **za wyjątkiem** przeprowadzenia badań geofizycznych.

## II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2025 r.

## III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się **Wykonawcy**, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- 1) Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:  
Zamawiający nie precyzuje tego warunku.  
Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do Ogłoszenia/SWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.
- 2) Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

**Zamawiający** wymaga, aby **Wykonawca** posiadał status zakładu górniczego.  
W celu spełnienia ww. warunku **Wykonawca** dołączy do oferty dokument poświadczający, **że firma posiada status zakładu górniczego.**

**W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.**

- 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do Ogłoszenia/SWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

- 4) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową:

- a) **Zamawiający** wymaga, aby **Wykonawca** zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie:  
- co najmniej 2 studnie o głębokości powyżej 100,0 m

Pod pojęciem wykonania studni **Zamawiający** rozumie nie tylko wykonanie odwiertu, ale również zafiltrowanie i uzyskanie stałego poboru wody.

W celu spełnienia ww. warunku **Wykonawca** przedstawi Wykaz wykonanych robót - sporządzony na wzorze stanowiącym **Załącznik nr 5** do niniejszego Ogłoszenia/SWZ - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości przedmiotu, głębokości dat wykonania i odbiorców, na rzecz których robota budowlana została wykonana **oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że została wykonana należycie.**

**Dowodem potwierdzającym, że robota została wykonana należycie jest referencja oraz protokół końcowy odbioru robót wraz z zbiorczym zestawieniem wyników wiercenia w postaci graficznej i opisowej.**



b) **Zamawiający** wymaga, aby **Wykonawca** dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności :

- osobą posiadającą uprawnienia w zakresie hydrogeologii kat. IV lub V, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290) - pełniącą nadzór geologiczny nad prowadzonymi wierceniami
- kierownik robót posiadający uprawnienia kierownika ruchu zakładu górniczego;
- majstra posiadającego stosowne uprawnienia zatwierdzone przez okręgowy urząd górniczy;

W celu spełnienia ww. warunku **Wykonawca** przedstawi Wykaz osób - sporządzony na wzorze stanowiącym **Załącznik Nr 6** do niniejszego Ogłoszenia/SWZ, wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających uprawnienia ww. osób.

2. Zgodnie z art. 18 ust. 5 *Regulaminu* dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez **Wykonawcę**.

### **3. Wraz z ofertą Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:**

- 1) Odpis z właściwego rejestru (np. KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- 2) Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru - **Załącznika Nr 1** do niniejszego Ogłoszenia/SWZ.
- 3) Oświadczenie **Wykonawcy**, że spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem **Załącznika Nr 2** do niniejszego Ogłoszenia/SWZ.
- 4) Wykaz wykonanych robót, sporządzony na podstawie wzoru **Załącznika Nr 5** do niniejszego Ogłoszenia/SWZ wraz z dowodami, że zostały wykonane należycie.
- 5) Wykaz osób, sporządzony na podstawie wzoru **Załącznika Nr 6** do niniejszego Ogłoszenia/SWZ.
- 6) Dokument potwierdzający posiadanie przez kierownika robót uprawnień kierownika ruchu zakładu górniczego.
- 7) Dokument potwierdzający posiadanie przez majstra stosownych uprawnień zatwierdzonych przez Okręgowy Urząd Górniczy.
- 8) Dokument potwierdzający posiadanie przez osobę uprawnień w zakresie hydrogeologii kat. IV lub V, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290).
- 9) Dokument poświadczający, iż firma posiada status zakładu górniczego.



W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

#### IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBU PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty (np. protest), jak i odpowiedzi na nie, przekazywane **Zamawiającemu** przez Wykonawców, winny dla swej ważności mieć formę pisemną.

**Zamawiający** dopuszcza porozumiewanie się za pomocą e-mail pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści e - maila.

E-mail **Zamawiającego** - [przetargi@wobi.pl](mailto:przetargi@wobi.pl)

(wiadomości e-mail należy przesyłać z dopiskiem Nr ref. TI-III/1766/2024.

#### V. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Osobami uprawnionymi przez **Zamawiającego** do kontaktowania się z **Wykonawcami** są :

- Elwira Toczydłowska, tel. 85 / 74 58 138 - sprawy proceduralne.
- Edyta Zamaryka, tel. 85 / 74 58 361 - sprawy merytoryczne;
- Jarosław Jelski, tel. 85 / 74 58 241 - sprawy merytoryczne;

#### VI. WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 20 000,00 zł (słownie: *dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100* );
2. Wadium może być wniesione w następujących formach zgodnie z wyborem Wykonawcy:
  - 1) w pieniądzu;
  - 2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych;
  - 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego **Nr rachunku 44 1160 2202 0000 0000 6000 0623 Bank Millennium S.A.**  
UWAGA! Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego.
4. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium muszą być dostarczone Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie złożenia oferty.
5. Za potwierdzenie wpłaty wadium w pieniądzu uznaje się dokument potwierdzający dokonanie przelewu. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w postaci gwarancji lub poręczenia Wykonawca przedstawia dokument gwarancji lub poręczenia w oryginale.

7. Zamawiający zwraca wadium, jeżeli:
  - 1) upłynął termin związania ofertą;
  - 2) wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zawarto umowę w sprawie zamówienia;
  - 3) unieważniono postępowanie.
8. Zamawiający zwraca wadium na wniosek Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, w przypadku gdy:
  - 1) wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
  - 2) oferta została odrzucona.
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie przed upływem terminu związania ofertą,
  - 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni (słownie: *trzydzieści dni*) od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

## VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. **Wykonawca** może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu.
2. **Wykonawca** ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. **Oferta** powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
4. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w poniższy sposób:
  - a) Klauzulę „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” umieszcza się na każdej stronie kopii dokumentu wraz z pieczętką Wykonawcy i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) osoby (wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji) uprawnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.
  - b) W przypadku dokumentów wielostronicowych - dopuszcza się możliwość potwierdzania za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu zamieszczając klauzulę np. „za zgodność z oryginałem od strony X do



- strony X**” wraz z pieczęcią Wykonawcy i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) osoby (wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji) uprawnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. Dokumenty wielostronicowe powinny być zszyte i mieć ponumerowane strony.
5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być trwale spięte, ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści.
  6. Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, **pełnomocnictwo powinno być złożone oryginalnie albo notarialnie potwierdzonej kopii.**
  7. **Wykonawca** może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
  8. Oferty złożone po terminie składania ofert nie podlegają ocenie. **Zamawiający** zwraca wykonawcom oferty złożone po terminie bez ich otwierania.

#### **IX. INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI ZASTRZEŻENIA DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA WYKONAWCY:**

1. **Zamawiający** informuje o możliwości zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz z uzasadnieniem, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione.
2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez **Zamawiającego**”.

#### **X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.**

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 **do dnia 04.12.2024 r do godz.10.00**

**Kopertę należy opisać w następujący sposób:**

„Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem :

**„Oferta na wykonanie otworów rozpoznawczo studziennych nr 12E ,15G  
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Jurowcach”  
Nie otwierać przed godz. 10.15 dnia 04.12.2024 r.”**

oraz nazwą **Wykonawcy**.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie **Zamawiającego** - Białystok, ul. Młynowa 52/1, **o godz. 10.15 dnia 04.12.2024 r.**

Otwarcie ofert będzie odbywało się bez udziału **Wykonawców** (osób trzecich). **Zamawiający** niezwłocznie opublikuje informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej bip.wobi.pl

**XI.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY, OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA (WAGI) TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:**

**Cena - 100%**

Cena w ofercie przetargowej wpisana do Formularza oferty (**Załącznik Nr 1** do Ogłoszenia / SWZ) musi obejmować wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania Zamówienia oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe.

Cena powinna być podana jako wartości netto, należny podatek VAT oraz wartość brutto, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

$$\text{Ocena oferty X} = \frac{\text{Wartość brutto oferty najtańszej}}{\text{Wartość brutto oferty ocenianej}} \times 100 \% \times 100$$

**UWAGA:** Zamawiający w przypadku powzięcia wątpliwości czy zaoferowana cena nie jest ceną rażąco niską tj. niewystarczającą na pokrycie wszystkich kosztów wykonania zamówienia może wezwać Wykonawcę do przedstawienia wyjaśnień, w tym szczegółowej kalkulacji zaoferowanej ceny oraz dowodów potwierdzających prawidłowość przyjętych kosztów.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub dowodów albo którego wyjaśnienia i dowody nie potwierdzają możliwości zrealizowania prawidłowo zamówienia za zaoferowaną cenę.

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zgodnie z kryteriami oceny ofert.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, lub oferta z najniższą ceną lub kosztem – jeżeli nie stosowano innych kryteriów.

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w przedmiotowym Ogłoszeniu/SWZ.

**Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia**

**należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.**

## **XII.WYMAGANIA DOTYCZĄCYCH ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, O ILE JEST WYMAGANE:**

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny wartości nominalnej umowy
2. Zabezpieczenie może być wniesione zgodnie z wyborem Wykonawcy w następujących formach:
  - 1) w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego:  
**Nr rachunku 44 1160 2202 0000 0000 6000 0623 Bank Millennium S.A**
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
  - 3) gwarancjach bankowych;
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu przechowywane jest na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiającego.
4. Zasady zwrotu zabezpieczenia określa umowa.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one **bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego**, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
  - 1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
  - 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),
  - 3) kwotę gwarancji(poręczenia),
  - 4) termin ważności gwarancji(poręczenia).
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: **Nr rachunku 44 1160 2202 0000 0000 6000 0623 Bank Millennium S.A.**  
W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 5.
7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

#### **Zwrot zabezpieczenia:**

1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
3. Kwota, o której mowa w poprzednim ustępie jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

**UWAGA: ZAMAWIAJĄCY wymaga przed wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie innej niż pieniężna, przedłożeniem do akceptacji Zamawiającego, przed wniesieniem zabezpieczenia, projektu dokumentu zabezpieczenia**

### **XIII. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA OGŁOSZENIA/SWZ**

1. **Zamawiający** udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia/SWZ lub zaproszenia do składania ofert, na co najmniej dwa dni robocze przed dniem otwarcia ofert, pod warunkiem że pytanie wpłynęło do **Zamawiającego** na co najmniej mniej 7 dni przed terminem składania ofert. W przypadku, gdy pytanie wpłynie w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem składania ofert, **Zamawiający** może pozostawić je bez rozpoznania.
2. Treść pytań wraz z odpowiedziami bez wskazywania źródła pytania, przekazywana jest wszystkim **Wykonawcom**, którym przekazano Ogłoszenie/SWZ i zamieszczana na stronie internetowej Spółki.
3. **Zamawiający** może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, dokonać zmiany Ogłoszenia/SWZ. **Zamawiający** przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych **Wykonawców** z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
4. Treść wyjaśnień Ogłoszenia/SWZ **Zamawiający** zamieszcza na stronie internetowej Spółki.

### **XIV. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA, ODRZUCENIE OFERTY**

#### **WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA**

Zamawiający na podstawie art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U z 2024 r. poz. 507) wykluczy z niniejszego postępowania osoby i podmioty wpisane na listę, o której mowa w art. 2 tej ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 przywołanej ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1 wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Zgodnie z art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:

Przepisy ust. 1-8 stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

Wykonawca potwierdzi zaistnienie przesłanek wykluczenia z niniejszego ustępu bądź ich brak poprzez złożenie oświadczenia w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do Ogłoszenia/SWZ).

### **ODRZUCENIE OFERTY**

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 Regulaminu w przypadku gdy przedmiot zamówienia będzie objęty zakazami o których mowa w poniższych aktach prawnych:

1) Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U z 2024 r. poz. 507) ,



- 2) Rozporządzeniem Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy ( Dz. U.UE.L. z 2006 r. Nr 134 str. 1 z późn. zm.),
- 3) Rozporządzeniem Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, (Dz. Urz. UE nr L z 2014 r. Nr 229 str. 1 z późn. zm.),
- 4) Rozporządzenie Rady (UE) nr 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich; (D. Urz. UE L z 2022 r. poz. 42 z późn. zm.),
- 5) Rozporządzeniem Rady (UE) Nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U.UE.L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.).

W celu weryfikacji przesłanki odrzucenia Wykonawcy złożą oświadczenie w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/SWZ)

**Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.**

O unieważnieniu przetargu albo zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty. Dodatkowo informacje te zamieści na stronie internetowej bip.wobi.pl.

**W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W OGŁOSZENIU/ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZASTOSOWANIE MAJĄ ZAPISY REGULAMINU ORAZ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.**

  
**PREZES ZARZĄDU**  
*Przemysław Fuchliński*

  
**WICEPREZES ZARZĄDU**  
*Jarosław Poniatowicz*

**Załączniki :**

- Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
- Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw odrzucenia oferty
- Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna RODO
- Załącznik Nr 4 - Wzór Umowy
- Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonywanych robót
- Załącznik Nr 6 - Wykaz osób przewidywanych do wykonania zamówienia
- Załącznik Nr 7 – Opis konstrukcji otworów wiertniczych
- Załącznik Nr 8 - Projekt robót geologicznych
- Załącznik Nr 9 – Dodatek do projektu robót geologicznych



**FORMULARZ OFERTY**  
**w przetargu nieograniczonym na**  
**wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 12E,15G na terenie**  
**Ujęcia Wody w Jurowcach**

**1. ZAMAWIAJĄCY :**

„WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE” Sp. z o. o. w Białymstoku  
ul. Młynowa 52/1  
15 - 404 Białystok

**2. Niniejsza oferta zostaje złożona przez wykonawcę /podmioty wspólnie  
ubiegające się o zamówienie:**

I.p.	Pełna nazwa Wykonawcy/ców	Adres Wykonawcy

**3. Osoba do kontaktu/adres do korespondencji**

Imię	
Nazwisko	
Adres do korespondencji	
Telefon	
E-mail	

**4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że działając w imieniu i na rzecz  
w/w Wykonawcy:**

- 1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią Ogłoszenia/SWZ wraz z załącznikami (w tym wzorem umowy) i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń ani uwag.
- 2) Gwarantuję(my) wykonanie przez w/w Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w treści Ogłoszenia/SWZ wraz z załącznikami przy uwzględnieniu wyjaśnień Zamawiającego oraz dokonanych przez Zamawiającego modyfikacji treści w/w dokumentów.
- 3) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
- 4) Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;
- 5) Wykonawca związany jest z ofertą przez okres: 30 dni.



- 6) Akceptuję/my termin realizacji zamówienia określony w Ogłoszeniu/SWZ oraz we wzorze Umowy.
- 7) Okres gwarancji oraz rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi: ..... (minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat)

L. p.	Zakres prac

- 8) Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile są znani):

L. p.	Firma podwykonawcy

**5. Całkowita cena oferty przy zastosowaniu filtra ze stali nierdzewnej typu Johnson wynosi:**

100,00 m + 100,00 m = 200,00 m x ..... zł/mb = ..... **zł netto**  
 + ..... zł (.....%VAT) = ..... **zł brutto** (słownie złotych  
 ..... )

Koszt zastosowanych filtrów ze stali nierdzewnej typu Johnson z obsypką z kulek szklanych na całej ich długości,

- rur nadfiltrowych ze stali nierdzewnej z obsypką szklaną na długości ich 2 m
  - rur podfiltrowych ze stali nierdzewnej z obsypką szklaną na długości ich 2m,
- oraz

resztą do uzupełnienia w postaci obsypki mineralnej o granulacji wynikającej z przesiewów, dobranej przez nadzór geologiczny, usypanej do końca stalowych rur nadfiltrowych (wykonanych ze stali nierdzewnej) i podfiltrowych, - (na długości około 36 mb + 26 mb) w cenie ogólnej wynosi:

36,00m + 26,00m = 62,00m x ..... zł/mb = ..... **zł netto** +  
 ..... zł (.....%VAT) = ..... **zł brutto** (słownie złotych  
 ..... )

Koszt zastosowanych rur nadfiltrowych z PVC wraz z cementowaniem w obrębie rury nadfiltrowej w cenie ogólnej wynosi:

65,00m + 75,00m = 140,00m x ..... zł/mb = ..... **zł netto** +  
 ..... zł (.....%VAT) = ..... **zł brutto** (słownie złotych  
 ..... )

**Uwaga !!**

**Cena oferty zawiera w sobie koszty wykonania i uzgodnienia dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej.**



6. Oświadczam, iż zobowiązuje się w ramach podanej ceny zapewnić wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmian tej ustawy w trakcie realizacji zamówienia.
7. Wadium zostało wniesione w formie.....  
Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto\* .....
8. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenia zamówienia oraz realizacji niniejszej Umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w ust. 7 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec swoich podwykonawców, dalszych podwykonawców.
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami załącznika Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia/SWZ.
11. **Oświadczam, iż w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej przed zabudową dostarczę certyfikat producenta wraz z atestami poświadczający, iż rury PVC które pozostaną w otworach są rurami nowymi.**
12. W ofercie \*znajdują się/nie znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233). Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania :

Lp.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	Do

UZASADNIENIE : (należy uzasadnić przesłanki z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji :

.....  
 .....  
 .....  
 .....

*Handwritten signature and scribbles*

13. Oświadczam, iż niniejsze zamówienie **będzie wykonywane/ nie będzie wykonywane** <sup>2</sup> (**niepotrzebne należy skreślić**) przez cudzoziemca/ów<sup>3</sup>, niniejsze dotyczy też podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, jeżeli są znani.

**Jeżeli zamówienie będzie wykonywane przez cudzoziemców to:**

Oświadczam, iż cudzoziemcy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie oraz będą wykonywali niniejsze zamówienie na podstawie umowy o pracę lub/i umowy cywilnoprawnej zgodnie z polskimi przepisami prawa, niniejsze oświadczenie, dotyczy też podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.

<sup>3</sup> Zamawiający za cudzoziemca uznaje każdego, kto nie posiada obywatelstwa polskiego;

14. Oświadczam/y, że:

Oświadczam/y, że: **podlegam/y/nie podlegam/y\*** (**niepotrzebne należy skreślić**) wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U z 2024 poz. 507).

15. Oświadczam że w szczególności: towary, technologie, sprzęt użyte do wykonania zamówienia **\*nie są objęte/ są objęte** (**niepotrzebne należy skreślić**) zakazami o których mowa w niżej wymienionych przepisach.

- 1) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U z 2024 poz. 507),
- 2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy ( Dz. U.UE.L. z 2006 r. Nr 134 str. 1 z późn. zm.),
- 3) Rozporządzenie Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, (Dz. Urz. UE nr L z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.),
- 4) Rozporządzenie Rady (UE) nr 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich; (D. Urz. UE L z 2022 r. poz. 42 z późn. zm.),
- 5) Rozporządzenie Rady (UE) Nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U.UE.L. z 2014 r. Nr 78 str. 6 z późn. zm.).

..... dn. .... 2024 r.

.....  
pieczęć/cie i podpis/y



\*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku Informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) <sup>2</sup> **niepotrzebne skreślić**

Załączniki do oferty :

- 1.
- 2.



**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  
wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 12E, 15G na terenie  
Ujęcia Wody w Jurowcach**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE Sp. z o .o. w Białymstoku**  
**15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1**

l.p.	Pełna nazwa Wykonawcy/ców	Adres Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE**

**o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw odrzucenia  
oferty**

**Działając w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy Ja (my) niżej podpisany(i)  
oświadczam(y), że ww. Wykonawca:**

- 1) posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
- 2) posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- 3) znajduje się w odpowiedniej, określonej sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;
- 4) posiada zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;
- 5) w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- 6) nie zalega z opłacaniem podatków lub opłat na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że zawarł wiążące porozumienie co do spłaty tych zaległości;
- 7) wszystkie informacje przedłożone w ofercie są prawdziwe;
- 8) nie zawarł z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji.

..... dn. .... 2024 r.

.....  
*pieczęć i podpis/y*



**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  
wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 12E,15G na terenie  
Ujęcia Wody w Jurowcach**

**Klauzula informacyjna z art. 13 RODO**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający – „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku informuje, że
  - a) administratorem danych osobowych jest Zamawiający – „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitał zakładowy 165.540.000,00 zł, tel. 85 7458101,
  - b) inspektorem ochrony danych osobowych w „Wodociągach Białostockich” Sp. z o.o. w Białymstoku Formica Nalewajko Rudawski Sp. j. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gruntowa 9/1, lok. 102, tel. 668 028 173, kontakt: rodo@wobi.pl, [iod@wobi.pl](mailto:iod@wobi.pl);
  - c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 12E 15G na terenie Ujęcia Wody w Jurowcach; oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb realizacji Umowy;
  - d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  - e) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
  - f) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
  - g) W przypadku pozyskania danych nie od podmiotu, którego dane dotyczą



źródłem jest podmiot biorący udział w postępowaniu.

h) W związku z przetwarzaniem przez „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Białystok, dn. 08.11.2024 r.

PREZES ZARZĄDU

Przemysław Cichuński

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Poniatowicz  
pieczęć i podpisy

Wojciech Weselka

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej :

Adres\*: .....

NIP\* .....

[\*] - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH**  
**w przetargu nieograniczonym na :**  
**wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 12E, 15G na terenie**  
**Ujęcia Wody w Jurowcach**

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania **oraz z załączeniem dowodów\*** dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia z podaniem rodzaju wykonanych robót budowlanych	wartość (brutto) głębokość studni (m)	data wykonania (zakończenia)	Zamawiający
1				
2				
3				

**Jako dowód potwierdzający, że roboty zostały wykonane należyte należy przedstawić referencje oraz protokół końcowy odbioru robót wraz ze zbiorczym zestawieniem wyników wiercenia w postaci graficznej i opisowej.**

**W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.**

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis)

.....  


Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

Adres\*: .....

NIP\*: .....

- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

**WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA**  
**w przetargu nieograniczonym na**  
**wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 12E, 15G na terenie**  
**Ujęcia Wody w Jurowcach**

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Uprawnienia	Sposób dysponowania
1		Nadzór geologiczny		
2		Kierownik robót		
3		Majster		

**Jako dowód potwierdzający, że ww. osoby posiadają stosowane uprawnienia zgodnie z zapisami Ogłoszenia/SWZ, należy przedstawić:**

- Dokument potwierdzający posiadanie przez kierownika robót uprawnień kierownika ruchu zakładu górniczego;
- Dokument potwierdzający posiadanie przez majstra stosownych uprawnień zatwierdzonych przez okręgowy urząd górniczy;
- Dokument potwierdzający posiadanie przez osobę uprawnień w zakresie hydrogeologii kat. IV lub V, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290).

**W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.**

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis)



## **Opis konstrukcji otworów wiertniczych**

**w przetargu nieograniczonym na :  
wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 12E, 15G na terenie  
Ujęcia Wody w Jurowcach**

W celu ujednoczenia projektu robót geologicznych z założeniami przetargowymi, sporządzono Dodatek do projektu robót geologicznych, w którym przedstawia się aktualne założenia odnośnie wykonania i projektowanej konstrukcji otworów rozpoznawczo-eksploatacyjnych 12E , 15G na terenie komunalnego ujęcia wody dla miasta Białegostoku w Jurowcach.

Projektuje się wiercenie otworów metodą okrężno-udarową lub udarową z zastosowaniem niezbędnego sprzętu i osprzętu dostosowanego do przewierczanych utworów. Zakłada się, że przyszły Wykonawca rozpocznie wiercenie rurami dostosowując kolumny rur (ich ilość i średnicę) do warunków geologicznych i technicznych, przy czym **wymagane jest aby każdy projektowany otwór został zakończony w rurach o średnicy min 508mm.**

### **UWAGA:**

- zwiększenie średnicy ostatniej kolumny rur ma na celu zastosowanie większej ilości obsypki wokół kolumny filtracyjnej.
- zaleca się aby wiercenie było zakończone po przewierceniu spągowej warstwy wodonośnej i zagłębieniu się w podścielające ją utwory spoiste (słabo przepuszczalne) na ok. 3-5m

Przewiduje się, że otwory zostaną zabudowane kolumnowym filtrem z atestowanych rur studziennych: ze stali nierdzewnej i PVC (grubość ścianki dostosowana zostanie do głębokości wiercenia),

Rura podfiltrowa zostanie zamknięta od dołu denkiem. Wokół części roboczej filtra, rury podfiltrowej oraz części rury nadfiltrowej zostanie wykonana obsypka filtracyjna. Do rur podfiltrowej i nadfiltrowej zostaną przymocowane prowadnice dystansowe w celu centrycznego postawienia kolumny filtrowej. Szczegółową konstrukcję filtra, odnośnie typu i wymiarów poszczególnych elementów oraz granulacji **obsypki w postaci kulek szklanych** określi geolog dozorujący wiercenie w oparciu o rzeczywiste warunki geologiczne stwierdzone podczas wiercenia w opracowanym projekcie zafiltrowania otworu.

### **Izolowanie horyzontów wodnych**

Zakłada się **wstępnie**, że wprowadzone rury wiertnicze zostaną całkowicie usunięte z otworów po zafiltrowaniu i przeprowadzeniu pompowania. W tej sytuacji, w celu odizolowania przewidzianego do ujęcia w głębokiego poziomu wodonośnego od powierzchni terenu oraz od warstw wodonośnych: aluwialnej i międzymorenowej, należy przestrzeń między usuniętymi rurami wiertniczymi a rurą nadfiltrową **zacementować**. Dopuszcza się uszczelnienie urobkiem z mleczkiem iłowym oraz środkiem uszczelniającym typu „compactonit” (w przypadku takiego rozwiązania



przeloty głębokości zastosowania uszczelniacza pozostawia się do decyzji geologa dozorującego po zapoznaniu się z rzeczywistymi warunkami gruntowo-wodnymi).

- Ze względu na bardzo skomplikowaną i zmienną budowę geologiczną badanego terenu co wiąże się jeszcze dodatkowo ze zmianami w profilu geologicznym, w celu odizolowania od siebie warstw wodonośnych może zająć konieczność pozostawienia rur w otworze.
- O konieczności pozostawienia lub usunięcia rur z otworów będzie decydował dozór geologiczny po zapoznaniu się z rzeczywistym zaleganiem warstw podczas wiercenia.

Rury zewnętrzne pozostające w otworze powinny być rurami nowymi posiadającymi certyfikat producenta

**Otwór nr 12E** należy wykonać w trzech kolumnach rur stalowych :

- pierwsza kolumna - do głębokości ok. 41, 00 m ;
- druga kolumna - do głębokości ok. 65, 00 m ;
- Ø 508 mm - do głębokości końcowej ok. 100, 00 m

Przewiduje się, że w otworze zostanie zabudowany w części roboczej filtr ze szczeliną ciągłą typu Johnson ze stali nierdzewnej i średnicy nominalnej DN 250 mm zasypany w części roboczej oraz dodatkowo 2m nad częścią roboczą i 2m na długości rury podfiltrowej kulkami szklanymi. Pozostała część obsypki do końca rury nadfiltrowej (ze stali nierdzewnej) i podfiltrowej, będzie uzupełniona w postaci obsypki mineralnej, dobranej pod względem granulacji przez nadzór geologiczny.

**Rury nadfiltrowe w pozostałej części będą wykonane z PVC.**

**Konstrukcja filtra będzie następująca :**

1. rura nadfiltrowa z **PVC** - dł.ok.65 m. Na całej długości należy przestrzeń między usuniętymi rurami wiertniczymi a rurą nadfiltrową zacementować.
2. rura nadfiltrowa ze stali nierdzewnej – długości 9,0 m.  
2 m jej długości ma być wykonane w obsypce z kulek szklanych, resztę należy uzupełnić obsypką mineralną dobraną pod wzgl. granulacji przez nadzór geologiczny
3. część robocza filtra – długości 22,00 m - filtr szczelinowy typu Johnson w obsypce filtracyjnej z kulek szklanych.
4. rura podfiltrowa ze stali nierdzewnej – długości 5 m - zakończona denkiem.  
2 m jej długości ma być wykonane w obsypce z kulek szklanych, resztę należy uzupełnić obsypką mineralną dobraną pod wzgl. granulacji przez nadzór geologiczny

W przypadku niemożliwości ze względu na skomplikowaną budowę geologiczną zastosowania wstępnego wariantu, w celu odizolowania od siebie

warstw wodonośnych, **należy pozostawić zewnętrzne rury w otworze na głębokości około 65 m.**

**Otwór nr 15G** należy wykonać w trzech kolumnach rur stalowych :

- pierwsza kolumna - do głębokości ok. 35, 00 m ;
- druga kolumna - do głębokości ok. 71, 00 m ;
- Ø 508 mm - do gł. końcowej ok. 100, 00 m

Przewiduje się, że w otworze zostanie zabudowany w części roboczej filtr ze szczeliną ciągłą typu Johnson ze stali nierdzewnej i średnicy nominalnej DN 250 mm zasypyany w części roboczej oraz dodatkowo 2m nad częścią roboczą i 2m na długości rury podfiltrowej kulkami szklanymi. Pozostała część obsypki do końca rury nadfiltrowej (ze stali nierdzewnej) i podfiltrowej, będzie uzupełniona w postaci obsypki mineralnej, dobranej pod względem granulacji przez nadzór geologiczny. **Rury nadfiltrowe w pozostałej części będą wykonane z PVC.**

Konstrukcja filtra będzie następująca :

1. rura nadfiltrowa z **PVC** - ok 75 m. Na całej długości należy przestrzeń między usuniętymi rurami wiertniczymi a rurą nadfiltrową zacementować.
2. rura nadfiltrowa ze stali nierdzewnej - długości 8m.  
2 m jej długości ma być wykonane w obsypce z kulek szklanych, resztę należy uzupełnić obsypką mineralną dobraną pod wzgl. granulacji przez nadzór geologiczny
3. część robocza filtra - długości 13,00 m - filtr szczelinowy typu Johnson w obsypce filtracyjnej z kulek szklanych.
4. rura podfiltrowa ze stali nierdzewnej— długości 5 m - zakończona denkiem.  
2 m jej długości ma być wykonane w obsypce z kulek szklanych, resztę należy uzupełnić obsypką mineralną dobraną pod wzgl. granulacji przez nadzór geologiczny

W przypadku niemożliwości ze względu na skomplikowaną budowę geologiczną zastosowania **wstępnego** wariantu, w celu odizolowania od siebie warstw wodonośnych, **należy pozostawić zewnętrzne rury w otworze na gł. ok 71 m**

-----

27



**WZÓR**

**UMOWA NR ..... / TI / 2024**

zawarta dnia ..... **2024 r.** w Białymstoku

pomiędzy „**Wodociągami Białostockimi**” Sp. z o.o., ul. Młynowa 52/1, 15 - 404 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000024985, REGON 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitał zakładowy 165 540 000, 00 zł opłacony w całości zwaną w treści Umowy **Zamawiającym**, w imieniu której działają:

1. ....;
2. .... ;  
a  
.....,

REGON ....., NIP ....., zwanym w treści Umowy **Wykonawcą**.

**Zamawiający i Wykonawca** zwani są łącznie **Stronami** lub oddzielnie **Stroną**.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie **Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych obowiązującego w „Wodociągach Białostockich” sp. z o.o. w Białymstoku** wprowadzonego w życie Uchwałą Nr 45/2021 Zarządu Wodociągów Białostockich sp. z o.o. w Białymstoku z dnia 25 listopada 2021 r., zawarta została Umowa następującej treści:

**§ 1**  
**Przedmiot Umowy**

**Zamawiający** zleca **Wykonawcy** wybranemu w drodze przetargu nieograniczonego Nr ref. TI - II / ..... /2024 z dnia ..... 2024 r., a **Wykonawca** przyjmuje do realizacji **wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 12E, 15G na terenie Ujęcia Wody w Jurowcach wraz z dokumentacją hydrogeologiczną, powykonawczą** zgodnie z:

- a) ofertą przetargową,

Projektem robót geologicznych w zakresie wykonania otworów rozpoznawczo - studziennych nr **5E, 10E, 12E, 15G** na terenie komunalnego ujęcia wody dla miasta Białegostoku w JURWCACH, m. Wasilków, pow. białostocki, woj. podlaskie” opracowanym przez Geolbud s.c., ul. Świerkowa 24 lok U4A 15-328

Białystok. i zatwierdzonym przez przez Marszałka Województwa Podlaskiego Decyzją Nr DIT-III.7430.20.2023 KG z dnia 25 września 2023 r.

Dodatkiem do projektu robót geologicznych w zakresie wykonania otworów rozpoznawczo – eksploatacyjnych (studziennych) nr 5E,10E,12E,15G (z sierpnia 2024), zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Podlaskiego Decyzją Nr DIT-III.7430.28.2024.MC z dnia 18 października 2024 r.

- b) Opismem zmian w konstrukcji otworów wiertniczych nr 12E i 15G - **Załącznik do umowy nr 5**
- c) zasadami wiedzy technicznej i sztuki geologicznej oraz obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

## § 2

### Przekazanie placu budowy

1. **Zamawiający** przekaze **Wykonawcy** teren robót, o wymiarach i stanie umożliwiającym ich wykonanie, w okresie 2 ( dwóch ) tygodni od dnia podpisania Umowy. Z czynności tej zostanie sporządzony Protokół.
2. Po zakończeniu prac **Wykonawca** doprowadzi teren wokół wykonanego otworu studziennego do stanu przed wierceniem.

## § 3

### Terminy realizacji

**Strony** ustalają następujące terminy graniczne realizacji przedmiotu Umowy:

- termin rozpoczęcia robót : ..... **2024 r.** ;
- termin zakończenia robót : **30 września 2025 r.**

## § 4


### Obowiązki Zamawiającego

1. **Zamawiający** przekaze **Wykonawcy** komplet dokumentacji technicznej dotyczący zakresu zlecenia w dniu podpisania Umowy. **Wykonawca** zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności dokumentacji i możliwości jej realizacji.
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w osobie mgr Edyty Zamaryki. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania **Wykonawcy** poleceń związanych z jakością i ilością robót niezbędnych do prawidłowego, zgodnego z Umową wykonania przedmiotu Umowy.
3. Przystępowanie do odbiorów robót zgodnie z §12 niniejszej Umowy.
4. Dokonanie w ustalonym terminie płatności za roboty budowlane przyjęte przez **Zamawiającego** zgodnie z §10 i §11 niniejszej Umowy.
5. Kontrolowanie prawidłowości wykonywania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w odpowiednich dokumentach.

6. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do ewentualnego wstrzymania realizacji całości lub części przedmiotu Umowy i zawieszenia wypłaty należnego za nią wynagrodzenia.

## § 5 Obowiązki Wykonawcy

1. **Wykonawca** zobowiązuje się do terminowego wykonania i przekazania **Zamawiającemu** przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem warunków technologicznych i organizacyjnych **Zamawiającego**.
2. **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami wskazanymi w §1 Umowy, w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową, opisem zmian w konstrukcji otworów wiertniczych - **Zał. Nr 5** do Umowy, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, wskazaniem nadzoru inwestorskiego oraz przepisami BHP.
3. **Wykonawca** zobowiązuje się do zabezpieczenia materiałów i środków produkcji niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.
4. **Wykonawca** zapewni we własnym zakresie ochronę mienia, przestrzeganie warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. **Wykonawca** zobowiązuje się do utrzymywania przez cały okres trwania umowy statusu zakładu górniczego.
6. **Wykonawca** zobowiązuje się przez cały okres trwania Umowy do:
  - posiadania przez kierownika robót uprawnień kierownika ruchu zakładu górniczego;
  - posiadania przez majstra stosownych uprawnień zatwierdzonych przez Okręgowy Urząd Górniczy;
  - realizowania umowy przez osobę posiadającą uprawnienia w zakresie hydrogeologii kat. IV lub V, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2023 r. poz. 633, z późn. zm.)
7. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, wyznaczenie kierownika robót, posiadającego wymagane do realizacji przedmiotu Umowy uprawnienia.
8. Zapewnienie wykonania przedmiotu Umowy przez wykwalifikowany personel posiadający wymagane przepisami prawa uprawnienia. Wszelkie prace wykonane przez osoby nie posiadające stosownych kwalifikacji prowadzone są na wyłączne ryzyko **Wykonawcy**.
9. Zapewnienie wszelkim osobom i podmiotom podległym oraz działającym na zlecenie **Wykonawcy** sprzętu ochronnego, narzędzi niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy.
10. **Wykonawca** zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP oraz p/poż.
11. **Wykonawca** zobowiązany jest do zapewnienia bezwzględnie przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy.
12. **Wykonawca** na okres przerwy w pracach zabezpieczy miejsce prowadzenia prac przed dostępem osób nieupoważnionych.
13. Zastosowanie do realizacji przedmiotu Umowy materiałów dopuszczonych do obrotu powszechnego na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ).



2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN - ISO 45001:2018-06 w zakresie współpracy z Zamawiającym.

## § 8 Gospodarka odpadami

1. **Wykonawca** staje się wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy i ciąży na nim obowiązek ich właściwego zagospodarowania ich w rozumieniu art. 26 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).
2. Po zakończeniu przedmiotu Umowy, do czasu podpisania *Protokołu odbioru końcowego*, **Wykonawca**, na własny koszt, zobowiązany jest usunąć powstałe w trakcie wykonania Umowy odpady oraz posprzątać plac budowy.

## § 9 Przedstawiciele Stron na budowie

1. Ze strony **Wykonawcy** dozór geologiczny nad robotami sprawować będzie .....
2. Ze strony **Zamawiającego** nadzór geologiczny nad pracami pełnić będzie mgr Edyta Zamaryka - specjalista geolog,

Ponadto nadzór nad pracami terenowymi ze strony **Zamawiającego** sprawować będą :

mgr inż Jarosław Jelski - kierownik DPW Jurowce  
( w zastępstwie )– mgr inż. Zbigniew Wasiluk - z-ca kierownika DPW Jurowce

## § 10 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. **Strony** ustalają wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu Umowy w kwocie **netto** ..... zł ( słownie złotych : ..... 00/100). Podatek VAT w wysokości 23%, tj. .... zł ( słownie złotych : ..... 00/100). Koszt wykonania przedmiotu Umowy wynosi **brutto** ..... zł ( słownie złotych : ..... , 00/100).
2. Jednakże mając na uwadze charakter przedmiotu Umowy Strony ustalają, że w przypadku konieczności wywiercenia otworów płytszych bądź głębszych niż projektowane, wynagrodzenie **Wykonawcy** w tym zakresie stanowić będzie iloczyn faktycznie wywierconych metrów i ceny jednostkowej za 1mb wywierconego otworu w wysokości **netto** ..... zł/mb ( słownie złotych : ..... , 00/100).
3. Określone w ust.1 i 2 wynagrodzenie obejmuje w szczególności wszelkie czynności podejmowane przez **Wykonawcę** niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
4. Koszty związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem długości zastosowanej części roboczej filtra ze stali nierdzewnej rury nad i podfiltrowej wraz z obsypką szklaną oraz zwiększeniem bądź zmniejszeniem części rury nadfiltrowej z PVC wraz z cementowaniem przestrzeni między usuniętymi rurami wiertniczymi a w/w rurą



14. Dostarczenie i przekazanie **Zamawiającemu** przed wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów: certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia, itp.
15. Usuwanie w sposób terminowy i na wyłączny koszt **Wykonawcy** wad i usterek przedmiotu Umowy stwierdzonych w czasie trwania robót, po ich zakończeniu a także w okresie gwarancyjnym.
16. Wykonanie zaleceń **Zamawiającego** oraz nadzoru inwestorskiego.
17. Zastosowanie wszelkich procedur realizacji robót wprowadzonych przez **Zamawiającego**.
18. Pozostawanie odpowiedzialnym za przedmiot Umowy do czasu jego odbioru ostatecznego przez **Zamawiającego**.
19. **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót dodatkowych, zamiennych i uzupełniających wskazanych przez **Zamawiającego**.
20. **Wykonawca** oświadcza, że osoby zatrudnione przez **Wykonawcę** przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie oraz wykonują czynności na podstawie umowy o pracę lub/i umowy cywilnoprawnej zgodnie z polskimi przepisami prawa.
21. Przedstawienie **Zamawiającemu**, najpóźniej w dniu podpisania Umowy listy pracowników wykonujących przedmiot Umowy. **Zamawiający** będzie uprawniony do każdorazowego legitymowania osób wchodzących na teren obiektu **Zamawiającego**.
22. Niezwłoczne informowanie **Zamawiającego** o każdej zmianie składu osobowego. Brak zgłoszenia osoby skutkować będzie brakiem możliwości wpuszczenia pracownika **Wykonawcy** na obiekt **Zamawiającego**.
23. **Zamawiający** nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia za wyjątkiem przeprowadzenia badań geofizycznych na zasadach opisanych w §18 niniejszej Umowy.

## § 6

### Przeszkody i trudności nieprzewidziane

1. W przypadku nieprzewidzianych przeszkód lub trudności natury geologicznej przy realizacji prac wiertniczych **Wykonawca** nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu umownego wykonania robót.
2. W takiej sytuacji **Strony** komisyjnie, po stwierdzeniu przeszkód lub trudności natury geologicznej i sposobu ich usunięcia, w drodze pisemnego aneksu do Umowy ustalą zakres ewentualnych robót niezbędnych do ukończenia przedmiotu Umowy, nowy termin zakończenia prac oraz dokonają korekty wynagrodzenia umownego.
3. Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność zaniechania części robót bądź wykonania robót dodatkowych, wynagrodzenie **Wykonawcy** zostanie - po zatwierdzeniu kwoty przez **Zamawiającego** - aneksem do Umowy skorygowane o różnicę wartości tych robót w stosunku do zakresu podstawowego.

## § 7

### Zintegrowany System Zarządzania

W związku z tym, że **Zamawiający** posiada Zintegrowany System Zarządzania, **Wykonawca** przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do przestrzegania zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania wdrożonych według norm: PN-EN ISO 9001:



zostaną rozliczone zgodnie z ofertą **Wykonawcy** dotyczącą ceny za 1mb zainstalowanego elementu filtra ( Zał. nr 1).

5. Wykonawca powinien wsiąść pod uwagę w związku ze skomplikowaną i bardzo zmienną budową geologiczną badanego terenu i zmianami w profilu geologicznym, konieczność pozostawienia rur w otworze, w celu odizolowania od siebie warstw wodonośnych. O konieczności pozostawienia lub usunięcia rur z otworów będzie decydował dozór geologiczny po zapoznaniu się z rzeczywistym zaleganiem warstw podczas wiercenia. Rury zewnętrzne pozostające w otworze powinny być rurami nowymi posiadającymi certyfikat producenta.

## § 11 Zasady płatności

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane przedmioty Umowy odbędzie się trzykrotnie, w sposób następujący:
  - dwie faktury - maksymalnie do wysokości 90% wartości wynagrodzenia umownego dla każdego z wywierconych otworów ;
  - faktura trzecia - na pozostałą kwotę wartości wynagrodzenia umownego - po otrzymaniu dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej otworów oraz po sprawdzeniu i akceptacji przez nadzór geologiczny **Zamawiającego** prawidłowości jej wykonania i zatwierdzeniu przez właściwy urząd.
  - W przypadku zgłoszenia przez urząd uzupełnień i poprawek do wyżej wymienionej dokumentacji hydrogeologicznej, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie wprowadzić dane zmiany i poprawić wskazane zapisy.
  - Podstawą do wystawienia każdej faktury będzie spisany *Protokół odbioru wykonanych prac*.
2. Należności za wykonane roboty będą płatne przez **Zamawiającego** na konto **Wykonawcy** Nr ..... zgłoszony do Naczelnika Urzędu Skarbowego na podstawie prawidłowo wystawionych fakturach VAT, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez **Zamawiającego**.
3. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**.
4. W przypadku nieopłacenia faktur w ustalonych terminach, **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** ustawowe odsetki.

## § 12 Odbiór przedmiotu Umowy

1. Przedmiotem odbioru będą roboty wykonane na podstawie dokumentacji projektowej wraz z dodatkiem do projektu oraz ewentualnych robót dodatkowych jakie mogą pojawić się w trakcie realizacji.
2. Jeżeli **Zamawiający** uzna, po wystąpieniu przez **Wykonawcę** z wnioskiem o dokonanie odbioru częściowego, że wykonanie przedmiotu Umowy zostało zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, wyznaczy datę odbioru częściowego w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia przez **Wykonawcę**. **Wykonawca** zgłosi wniosek o dokonanie odbioru częściowego e - mailowo na adres :

[ezamaryka@wobi.pl](mailto:ezamaryka@wobi.pl) oraz [jjelski@wobi.pl](mailto:jjelski@wobi.pl)



3. **Zamawiający** dokona odbioru robót zgłoszonych przez **Wykonawcę** pod warunkiem, że roboty te zostały wykonane zgodnie z warunkami wykonania przedmiotu Umowy wskazanymi w §1.
4. **Zamawiający** może wstrzymać się od dokonania odbioru zgłoszonych przez **Wykonawcę** robót, w przypadku, gdy zakres zgłoszonych prac jest niezgodny lub nie odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej Umowie. **Zamawiający** wyznaczy **Wykonawcy** termin do usunięcia wad przedmiotu odbioru. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie wskazanym przez **Zamawiającego Wykonawca** od chwili upływu tego terminu będzie pozostawał w zwłoce co do zakończenia robót i podlega karom umownym zgodnie z postanowieniami §17.
5. Dodatkowo jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to **Zamawiającemu** przysługują następujące uprawnienia:
  - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia:
    - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
    - może usunąć wady, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia **Wykonawcę**, na co **Wykonawca** wyraża zgodę (wykonanie zastępcze). Koszty wykonania zastępczego zostaną potrącone z wynagrodzenia przysługującego **Wykonawcy** lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co **Wykonawca** wyraża zgodę. Pokrycie przez **Wykonawcę** kosztów wykonania zastępczego nie wyłącza naliczenia kar umownych przez **Zamawiającego**.
  - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, w szczególności wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to **Zamawiający** może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.
6. **Strony** postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany *Protokół odbioru* zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Do podpisania *Protokołu odbioru* zawierającego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru przypisane są następujące osoby :

mgr Edyta Zamaryka - specjalista geolog oraz  
mgr inż. Jarosław Jelski - kierownik DPW Jurowce,  
( w zastępstwie )  
mgr inż. Zbigniew Wasiluk - z-ca kierownika DPW Jurowce

### § 13

#### Roboty dodatkowe/zamienne

1. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy którakolwiek ze **Stron** stwierdzi konieczność wykonania prac dodatkowych lub zamiennych nie objętych zakresem Umowy, o którym mowa w §1 Umowy, zawiadomi o powyższym drugą **Stronę** Umowy, przed przystąpieniem do wykonania w/w robót.
2. Na okoliczność wykonania prac dodatkowych lub zamiennych zostanie sporządzany *Protokół robót dodatkowych/zamiennych* podpisany przez obie **Strony**.
3. Wykonanie dodatkowego zakresu prac możliwe będzie po sporządzeniu i podpisaniu *Protokołu robót dodatkowych/zamiennych*.

4. Wynagrodzenie za wykonane prace dodatkowe ustalone będzie w oparciu o wskaźniki kosztorysowe zawarte w ofercie **Wykonawcy**. **Wykonawca** zobowiązany jest wykonać to zamówienie według tych samych norm, standardów co zamówienie podstawowe.  
W przypadku braku w kosztorysie ofertowym odpowiednich wycen, kalkulację dokonuje się na podstawie cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD obowiązujących w kwartale, w którym kalkulacja jest sporządzana, a w przypadku braku publikacji cen jednostkowych - nakładów rzeczowych określonych w KNR i/lub KNNR; w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR i/lub KNNR, przyjmuje się ceny wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez **Zamawiającego**.
5. Zapłata za wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, może nastąpić po podpisaniu przez **Strony** *Protokołu robót dodatkowych/zamiennych* określającego zakres i wartość prac oraz po podpisaniu stosownego Aneksu do Umowy.
6. Zapłata za wykonanie robót dodatkowych może nastąpić jedynie wówczas, gdy **Wykonawca** na podstawie dokumentacji, przy dołożeniu należytej staranności nie mógł przewidzieć tych robót.
7. W przypadku wykonania robót, o których mowa w ust.1 bez podpisania przez **Strony** stosownego *Protokołu robót dodatkowych/zamiennych* oraz Aneksu do Umowy, **Wykonawcy** nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.

#### § 14 Ubezpieczenie

1. **Wykonawca** na własny koszt zawrze umowę ubezpieczenia realizowanego zadania od wszelkich ryzyk w związku z Umową łącznie w imieniu **Zamawiającego** i swoim własnym, Ubezpieczenie będzie obejmowało wszelkie szkody powstałe na skutek nagłego, nieprzewidzianego i niezależnego od woli **Wykonawcy** zdarzenia powodującego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyższym winny być objęte następujące przedmioty :
  - roboty, materiały, maszyny i urządzenia od ryzyka wszelkich strat na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż rzeczywista wartość ww. mienia (dla poszczególnych kategorii mienia) - pozwalająca na pełne jego zastąpienie,
  - koszty demontażu i usunięcia pozostałości po szkodzie na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 15% sumy ubezpieczenia wynikającej z sumowania sum ubezpieczenia robót, materiałów, maszyn i urządzeń.
2. **Wykonawca** zawrze łącznie w imieniu **Zamawiającego** i swoim własnym umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu prowadzenia działalności, uwzględniające w swym zakresie rodzaj i charakter robót wynikających z umowy zawartej z **Zamawiającym**. **Wykonawca** dodatkowo rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe i rzeczowe, w tym koszty poniesione w celu usunięcia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstałe w związku z przedostaniem się substancji chemicznej do powietrza, wody lub gruntu. Ubezpieczenie takie opiewać będzie na sumę nie mniejszą niż 100% wartości oferty na jedno i wszystkie zdarzenia bez względu na liczbę szkód powstałych w wyniku zdarzenia. Ponadto **Wykonawca** zapewni, aby wszyscy jego podwykonawcy będą objęci niniejszą umową,
3. Wszystkie umowy ubezpieczenia, o których mowa powyżej, winny zostać wykupione na dzień przekazania placu budowy, Zakres i warunki umów



- ubezpieczenia podlegają akceptacji **Zamawiającego** pod kątem ich zgodności z zapisami SWZ, Ubezpieczenie takie wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia robót i pozostaje w mocy do podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.
4. **Wykonawca** winien przedstawić **Zamawiającemu** polisę ubezpieczeniową i dowód na regularne opłacanie składek bezzwłocznie, na wezwanie **Zamawiającego**.
  5. Niezależnie od obowiązku ubezpieczenia się **Wykonawcy**, zgodnie z niniejszym punktem, **Wykonawca** ponosi wyłączną odpowiedzialność zabezpieczy **Zamawiającego** przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytułu uszkodzenia majątku czy obrażeń cielesnych powstałych podczas świadczenia robót przez **Wykonawcę** i pracowników w związku z robotami.
  6. W przypadku niedopełnienia przez **Wykonawcę** obowiązku ubezpieczenia określonego w §14 ust.1 i 2 **Zamawiający** dokona ubezpieczenia na koszt **Wykonawcy**. Poniesione koszty zostaną potrącone z należności **Wykonawcy**.

## § 15

### Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposób i w terminie zgodnym z Umową **Zamawiający** ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 tj. .... zł (słownie złotych: .....zł 00/100) zostanie wniesione w formie .....
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 100% kwoty, o której mowa w ust. 1 zostanie wniesione na rzecz **Zamawiającego** najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
3. **Strony** ustalają, że :
  - 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót,
  - 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji .
4. Część zabezpieczenia (70%) gwarantująca zgodne z Umową wykonanie robót zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez **Zamawiającego** za należyte wykonane. Pozostała część zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.
5. W przypadku, jeżeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin realizacji określony w §3, **Wykonawca** zobowiązany jest uzupełnić wniesienie zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania aneksu terminowego.

## § 16

### Gwarancja i rękojnia

1. **Wykonawca** ponosi wobec **Zamawiającego** odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres **5 ( pięć ) lat** od daty odbioru robót stanowiących przedmiot Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. **Wykonawca** udziela **Zamawiającego** gwarancji na wykonane roboty na okres **5 (pięć) lat** od daty odbioru robót stanowiących przedmiot Umowy.
3. Gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy oraz wszelkie roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające wskazane przez **Zamawiającego**, a wykonane przez **Wykonawcę**, które zostały ujęte w aneksach do przedmiotowej Umowy. Gwarancja obejmuje w szczególności: jakość wykonanych robót, sprawne działanie wbudowanych urządzeń w tym również egzekwowanie od producenta sprawnego działania urządzenia przez okres trwania gwarancji.
4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po wykonaniu przedmiotu Umowy to jest po podpisaniu przez **Zamawiającego** *Protokołu odbioru końcowego* bez uwag i zastrzeżeń.
5. O wystąpieniu wad **Zamawiający** powiadomi **Wykonawcę** /Gwaranta w formie pisemnej w terminie 14 dni od ujawnienia wady podając jej rodzaj.
6. W przypadku, gdy **Wykonawca** nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, **Zamawiający**, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego i niniejszej Umowy, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko **Wykonawcy** (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu **Wykonawcy** i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych, bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji.
7. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko **Wykonawcy**.
8. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa **Zamawiającego** do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień **Zamawiającego** wynikających z przepisów o rękojmi za wady.
10. W okresie gwarancji **Wykonawca** zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad na własny koszt w terminie ustalonym z **Zamawiającym**.
11. Jeżeli **Wykonawca** dokonał usunięcia wady istotnej termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym **Zamawiający** nie mógł korzystać z przedmiotu Umowy.
12. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi **Wykonawca** zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez **Zamawiającego** w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.
13. **Strony** dokonają przeglądu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone wówczas ewentualne wady **Wykonawca** usunie niezwłocznie w ramach gwarancji.

## § 17 Kary umowne

1. **Strony** ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na warunkach w niej określonych.
2. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** następujące kary umowne :
  - a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy** - 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w §10 ust. 1 Umowy.



- b) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zakończeniu robót będących przedmiotem niniejszej Umowy w terminie wskazanym w §3 Umowy - 0,2 % wartości umownego wynagrodzenia brutto, wskazanego w §10 ust. 1 Umowy.
- c) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w §10 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
- d) za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których **Wykonawca** jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji - 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w §10 ust.1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady.
- e) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień wskazanych w § 21 niniejszej Umowy dotyczących zasad Poufności Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek naruszenia.
3. **Strony** zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych szkód.
  4. **Strony** dopuszczają możliwość zaniechania naliczania kar umownych na zasadach określonych w osobnym porozumieniu.
  5. W razie obowiązku uiszczenia przez **Wykonawcę** kary umownej, jej wysokość może być potrącona przez **Zamawiającego** z wynagrodzenia należnego **Wykonawcy**, na co **Wykonawca** wyraża zgodę.
  6. Maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w §10 ust.1 Umowy.

## § 18 Podwykonawcy

1. **Wykonawca** wykona własnymi siłami roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy określony w §1 ust.1 Umowy za wyjątkiem badań geofizycznych.
2. Dopuszcza się wykonanie badań geofizycznych przy udziale Podwykonawcy w przypadku dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszym paragrafie.
3. Do zawarcia przez **Wykonawcę** umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda **Zamawiającego**.
4. W celu wyrażenia zgody przez **Zamawiającego** na zawarcie umowy **Wykonawcy** z Podwykonawcą, **Wykonawca** zobowiązany jest przedstawić **Zamawiającemu** umowę z Podwykonawcą. W przypadku niezgłoszenia przez **Zamawiającego** na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia powyższej umowy lub jej projektu, uważa się, że **Zamawiający** wyraził zgodę na zawarcie umowy.
5. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda **Zamawiającego** i **Wykonawcy**. Ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
6. **Wykonawca** jest odpowiedzialny wobec **Zamawiającego** za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
7. Zgoda **Zamawiającego** na zawarcie przez **Wykonawcę**, podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o której mowa w ust. 4, rozciąga się tylko i wyłącznie na treść oraz zakres umowy



**Wykonawcy** z podwykonawcą robót budowlanych i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą, które zostały przedstawione **Zamawiającemu**. Wszelkie zmiany treści oraz zakresu umowy **Wykonawcy** z podwykonawcą robót budowlanych i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą wymagają odpowiedniego zastosowania procedury opisanej powyżej w ust. 3 - 6 oraz zgody **Zamawiającego**.

8. **Wykonawca** zobowiązuje się ponadto do :

- a) udostępnienia na każde żądanie **Zamawiającego** dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcą,
- b) informowania **Zamawiającego** na piśmie z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót budowlanych oraz zapewnienia **Zamawiającemu** możliwości uczestniczenia w odbiorze tych robót.

9. Razem z fakturą, **Wykonawca** złoży pisemne zwolnienia **Zamawiającego** z zobowiązań od wszystkich Podwykonawców robót budowlanych, a także dalszych Podwykonawców potwierdzające, że wszystkie należności za podzleczone roboty zostały należycie uregulowane przez **Wykonawcę** niezależnie od terminów płatności tych należności. Do zwolnienia **Zamawiającego** od zobowiązań należy załączyć oświadczenie Podwykonawcy o wysokości należnej mu kwoty oraz dowód zapłaty tej kwoty, poświadczony podpisem osób umocowanych do reprezentacji Podwykonawcy.  
**Załącznik do umowy Nr 4**

10. W przypadku, gdy **Wykonawca** nie przedstawi **Zamawiającemu** dowodu, że Podwykonawca robót budowlanych otrzymał wszystkie kwoty należne, zgodnie z ust. 9 powyżej, **Zamawiający**, na podstawie informacji uzyskanej od Podwykonawcy robót budowlanych, może zatrzymać z faktury kwotę stanowiącą wartość, która odpowiadać będzie wartości robót wykonanych przez Podwykonawcę robót budowlanych i niezapłaconych mu przez **Wykonawcę**. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Podwykonawcy robót budowlanych w stosunku do **Zamawiającego**. Zatrzymana kwota będzie wypłacona w terminie 14 dni od przedstawienia **Zamawiającemu** dowodów zaspokojenia przez **Wykonawcę** roszczeń Podwykonawcy robót budowlanych z tytułu zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

## § 19

### Przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że :

- 1) „Wodociągi Białostockie” Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 jest administratorem danych osobowych.
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, powołanym przez Przedsiębiorstwo: adres email: rodo@wobi.pl, iod@wobi.pl.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r potrzeb realizacji wniosku albo Umowy.
  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 w celu świadczenia usług wynikających z Umowy Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.).

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 w celu marketingu własnych produktów i usług a także dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu określenia osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, z którym Zamawiający zawiera Umowę oraz zakresu takiego umocowania, a w konsekwencji możliwości zawarcia Umowy oraz jej ważności; oraz
  - na podstawie art. 6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji bieżącego kontaktu, związanego z zawieraniem Umowy, z podmiotem na rzecz którego Pani/Pan działa związana/związany stosunkiem pracy lub umową cywilnoprawną.
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie lub obronę roszczeń.
  - 5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji wniosku albo Umowy.
  - 6) Pani/Panu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  - 7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  - 8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  - 9) Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej Umowy o treści niniejszych postanowień.

## § 20

### **Przetwarzanie danych osobowych dotyczących pracowników Wykonawcy**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zmianami), dalej „RODO”, „Wodociągi Białostockie” Spółka z o.o. w Białymstoku ul. Młynowa 52/1 są administratorem danych osobowych.


W gestii Wykonawcy będzie uzyskanie od wszystkich pracowników zgody o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną z art. 13 zwanego RODO **Załącznik do Umowy Nr 3**, imienny wykaz pracowników wykonawcy **Załącznik do Umowy Nr 1** i dostarczenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania prac wymaganych dokumentów dotyczących wszystkich pracowników uczestniczących w wykonywaniu danego zadania.



## § 21

### Poufność uzyskania informacji przez Wykonawcę

1. **Strony** zobowiązują się zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane w wyniku zawarcia i/lub wykonywania postanowień niniejszej Umowy w szczególności o charakterze gospodarczym, handlowym, technicznym, technologicznym, finansowym, operacyjnym, prawnym, administracyjnym, organizacyjnym i innym, dotyczące którejkolwiek ze **Stron** niniejszej Umowy, niezależnie od formy ich przekazania i ich źródła, w których posiadanie **Strony** weszły w związku z zawarciem i/lub wykonywaniem Umowy, w tym w szczególności wszelkie wyniki i rezultaty prac wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy oraz powstrzymywać się od używania informacji poufnych do celów innych niż te, dla których zostały one pierwotnie przekazane, jak również nie przekazywać żadnej informacji poufnej jakiegokolwiek osobie trzeciej (informacje poufne).
2. **Strony** gwarantują zachowanie poufności danych i zobowiązują się w szczególności do :
  - nie ujawniania w jakiegokolwiek formie informacji poufnych dotyczących wszystkich aspektów współpracy dotyczących realizacji Umowy jakiegokolwiek osobie trzeciej,
  - ochrony poufnych informacji uzyskanych w toku realizacji Umowy przy dochowaniu należytej staranności,
  - zwrócenia lub zniszczenia na pisemne żądanie dokumentów lub innych nośników informacji poufnych pochodzących od obu Stron, wraz z ich kopiami.
3. **Strony** zobowiązują się poinformować wszystkie osoby, które z uwagi na udział w realizacji Umowy będą miały styczność z informacjami poufnymi o obowiązku zachowania zasad poufności. **Strony** ponoszą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązku poufności przez wskazane osoby jak za własne działanie.
4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy **Strony** uzyskały dostęp do informacji, które są wzajemnie poufne, zobowiązują się zachować pełną tajemnicę w tym zakresie i nie udostępniać tych informacji osobom trzecim ani wykorzystywać ich w sposób mogący szkodzić interesom drugiej **Strony**.
5. **Strony** zobowiązują się wykorzystywać uzyskane od drugiej **Strony** informacje tylko w celu wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
6. Informacje poufne mogą być ujawniane jedynie tym pracownikom lub współpracownikom **Stron** lub pracownikom przedsiębiorstw zależnych, kontrolowanych przez **Strony**, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla realizacji postanowień niniejszej Umowy.
7. **Strony** podejmą wszelkie kroki w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje poufne w rozumieniu Umowy nie ujawni ich ani ich źródła zarówno w całości, jak i w części, chyba, że otrzyma do tego wyraźne, pisemne upoważnienie od **Strony**, od której informacje poufne pochodzą. Upoważnienie takie określać będzie adresata informacji poufnych i zakres oraz cel, w jakich mają one być ujawnione.
8. **Stronom** nie wolno kopiować, powielać ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać informacji poufnych lub ich części, chyba, że jest to konieczne ze względu na realizację celów, o których mowa w ust.7 niniejszego paragrafu. Wszelkie kopie i reprodukcje stanowią własność **Zamawiającego**.



9. Postanowień, o których mowa w ust. 6 - 10 nie stosuje się do informacji, które :
- są opublikowane, oficjalnie podane do publicznej wiadomości, chyba, że do publikacji lub podania do publicznej wiadomości doszło z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy lub przepisów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa,
  - zostały zgodnie z prawem udostępnione przez osobę trzecią bez naruszania jakichkolwiek zobowiązań o ich nieujawnianiu w stosunku do **Stron** niniejszej Umowy,
  - zostały upublicznione na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
  - zostaną ujawnione przez jedną ze **Stron** za uprzednią zgodą drugiej **Strony**, wyrażoną zgodnie z postanowieniami ust.9 niniejszego paragrafu.
10. Postanowienia dotyczące zachowania poufności obowiązują od dnia powzięcia informacji, o których mowa w ust. 6, w trakcie realizacji Umowy oraz w okresie po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu, odstąpieniu przez jedną ze **Stron**.

## § 22

### Poufność uzyskania informacji przez pracowników Wykonawcy

Stosowanie do przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1010) art. 3 ust. 1 oraz art. 11 pracownicy zobowiązani zostaną do zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych w czasie prac wykonywanych na rzecz Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. W gestii Wykonawcy będzie uzyskanie od wszystkich pracowników zgody o zachowaniu poufności **Załącznik do Umowy nr 2** i dostarczenie ich Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania prac

## § 23

### Klauzula antykorupcyjna

**Wykonawca** oświadcza, że w relacjach z **Zamawiającym** :

- a) zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych,
- b) nie będzie podejmował jakichkolwiek działań, które miałyby na celu wpłynięcie na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia lub wynik takiego postępowania oraz zawarcie Umowy w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami,
- c) nie będzie żądał, proponował, przyjmował oraz wręczał jakichkolwiek korzyści (zarówno osobistych jak i majątkowych) celem wywarcia korupcyjnego wpływu na decyzje, czy wykonywanie czynności służbowych przez osoby/podmioty zaangażowane w proces realizacji Umowy,
- d) żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy nie będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania przez **Wykonawcę** korzyści majątkowych lub/i osobistych przez żadną ze **Stron**,
- e) w dniu podpisania niniejszej Umowy nie pozostaje (zgodnie z jego najlepszą wiedzą) w konflikcie interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób wykonywania obowiązków umownych, jak również nie są mu znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na jego rzetelność, bezstronność i jakość wykonywanych prac lub usług.

**§ 24**  
**Postanowienia końcowe**

1. **Strony** oświadczają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Białymstoku.
2. Wszelka korespondencja między **Stronami** (w tym: powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy), będzie kierowana na następujące adresy :
  - a) **Wykonawca** - ..... ;  
adres : ..... ;  
e - mail : .....
  - b) **Zamawiający** - Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ;  
adres : ul. Młynowa 52/1, 15 - 404 Białystok ;  
e - mail : [ezamaryka@wobi.pl](mailto:ezamaryka@wobi.pl) oraz [jjelski@wobi.pl](mailto:jjelski@wobi.pl) ;
3. O każdej zmianie adresu **Strona** zobowiązana jest niezwłocznie, pisemnie powiadomić drugą **Stronę**.
4. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust.3 skutkuje uznaniem za doręczoną korespondencji wysłanej na poprzednio wskazany adres.
5. Integralną część Umowy stanowią :
  - a) Załącznik Nr 1 do Umowy - Imienny wykaz pracowników wykonawcy
  - b) Załącznik Nr 2 do Umowy - Oświadczenie o poufności dotycząca pracowników wykonawcy
  - c) Załącznik Nr 3 do Umowy - Klauzula informacyjna RODO dotycząca pracowników wykonawcy
  - d) Załącznik Nr 4 do Umowy- Oświadczenie podwykonawcy o nie zaleganiu Wykonawcy z płatnościami
  - e) Załącznik Nr 5 do Umowy - Opisem zmian w konstrukcji otworów wiertniczych nr 12E i 15G
  - f) Załącznik nr 6 do Umowy - oferta Wykonawcy
  - g) Załącznik nr 7 do Umowy - Ogłoszenie / SWZ wraz z załącznikami
6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez **Strony** pod rygorem nieważności.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego,
8. **Zamawiający** oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.
9. Umowę sporządzono w 2 ( *dwóch* ) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze **Stron**.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

Załączniki :

- Załącznik Nr 1 do Umowy - Imienny wykaz pracowników wykonawcy
- Załącznik Nr 2 do Umowy - Oświadczenie o poufności dotycząca pracowników wykonawcy
- Załącznik Nr 3 do Umowy - Klauzula informacyjna RODO dotycząca pracowników wykonawcy
- Załącznik Nr 4 do Umowy- Oświadczenie podwykonawcy o nie zaleganiu Wykonawcy z płatnościami
- Załącznik Nr 5 do Umowy - Opisem zmian w konstrukcji otworów wiertniczych nr 12E i 15G
- Załącznik nr 6 do Umowy - oferta Wykonawcy
- Załącznik nr 7 do Umowy - Ogłoszenie / SWZ wraz z załącznikami

*Grzegorz Weselka*  17

**Załącznik nr 1 do Umowy**

**Nr ref. : TI - II / /2024**

.....  
(Nazwa i adres Wykonawcy)

**IMIENNY WYKAZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY**

Oświadczam, że prace ujęte w umowie/zleceniu itp. :

.....  
( wpisać rodzaj umowy i czego dotyczy przedmiot zamówienia/charakter prac )  
.....

będą realizowane w okresie od ..... do..... ..na terenie obiektu

.....  
( nazwa i adres obiektu Wodociągów Białostockich Sp. z o. o )

przez następujące osoby reprezentujące Wykonawcę:

Lp.	Imię i nazwisko pracownika	Podstawa prawna pracy ( umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa na podwykonawstwo itp. )	Inne ewentualnie istotne informacje

Uwaga!

Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji przedmiotowego wykazu osób w przypadkach zmian pracowników realizujących umowę/zlecenie .

.....

 18

( miejscowość i data )

( imię i nazwisko osoby upoważnionej Wykonawcy, podpis

**Załącznik nr 2 do Umowy**

**Nr ref. : TI - II / /2024**

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU W POUFNOŚCI INFORMACJI  
POZYSKANYCH W CZASIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Stosowanie do przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1010) art. 3 ust. 1 oraz art. 11 oświadczam, iż zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych w czasie prac wykonywanych na rzecz Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że:

- zostaną zachowane w tajemnicy wszelkie pozyskane informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe. Pozyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do celów realizacji przedmiotu zamówienia.
- informacje pozyskane nie będą ujawniane w jakiegokolwiek formie osobom trzecim, ani wykorzystywane w sposób mogący szkodzić interesom Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., a jedynie ujawnione tym pracownikom Wykonawcy w zakresie w jakim odbiorca informacji musi mieć dostęp do zrealizowania przedmiotu zamówienia,
- ewentualnie otrzymane dokumenty służące realizacji przedmiotu zamówienia nie będą kopiowane, powielane ani rozpowszechniane chyba, że będzie to potrzebne do celów którym służy,
- zobowiązuję się do poinformowania wszystkie osoby, które będą miały styczność z informacjami stanowiącymi tajemnice przedsiębiorstwa Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. o obowiązku zachowania zasad poufności,
- stosownie do przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1010) art. 3 ust. 1 oraz art. 11 oświadczam, iż zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich



informacji pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a dotyczących spółki Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

- Udostępnione do realizacji przedmiotu zamówienia dokumenty oraz informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, Spółki stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1010). Oferent jest zobowiązany do zachowania poufności informacji z nich pozyskanych.

.....  
( miejscowość, data)

.....  
( czytelny podpis pracownika Wykonawcy)

**Załącznik nr 3 do Umowy**

**Nr ref. : TI - II / /2024**

**KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zmianami), dalej „RODO”, informujemy, że:

- 1) „Wodociągi Białostockie” Spółka z o.o. w Białymstoku ul. Młynowa 52/1 jest administratorem danych osobowych.
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, powołanym przez Przedsiębiorstwo :  
adres email: [rodo@wobi.pl](mailto:rodo@wobi.pl) , [iod@wobi.pl](mailto:iod@wobi.pl)
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą :
  - na podstawie art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r do potrzeb realizacji umowy/zlecenia.
  - na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych



osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r w celu świadczenia usług wynikających z Umowy Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U 2023.537 tj. z późn.zm ).

- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie lub obronę roszczeń.
- 5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji umowy/zlecenia.
- 6) Pani/Panu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
- 7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- 8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
- 9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb realizacji umowy/zlecenia.

Zapoznałam/em się i akceptuję :

.....

( imię i nazwisko

  21



**Załącznik nr 4 do Umowy**

**Nr ref. : TI - II / /2024**

**OŚWIADCZENIE**

PODWYKONAWCA:

.....  
(nazwa, firma, siedziba, adres, oznaczenie Sądu rejestrowego, Nr KRS, Regon, NIP, kapitał zakładowy)

.....  
*Pieczęć firmowa Podwykonawcy*

Działając w imieniu Podwykonawcy

....., oświadczam, iż na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia – Wykonawca

.....  
nie zalega z płatnościami za powierzone naszej Firmie prace.....zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą nr .....na kwotę ..... zł brutto w ramach realizacji inwestycji objętej umową na „Wykonanie otworów rozpoznawczo – studziennych nr 12E i 15G na terenie Ujęcia Wody w Jurowcach wraz z dokumentacją hydrogeologiczną” zawartej dnia ..... r. pomiędzy Wykonawcą:

1) .....

a Zamawiającym – „Wodociągami Białostockimi” Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22 kapitał zakładowy 165.540.000,00 zł.

Jednocześnie informujemy, że na dzień (data wystawienia faktury przez Wykonawcę)

.....:

1) nie zostały wystawione żadne faktury w związku z realizacją Umowy nr .....\*

2) nie są wymagalne zobowiązania finansowe Wykonawcy wobec .....związku z realizacją Umowy ..... \*

L.p.	Nr Faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury netto PLN	Wartość faktury brutto PLN	Kwota zatrzymania	Wartość Umowy	Zrealizowane płatności PLN	Kwota do zapłaty

3) są wymagalne następujące należności finansowe Wykonawcy wynikające z Umowy nr ..... w ramach realizacji inwestycji objętej umową na „Wykonanie otworów rozpoznawczo – studziennych nr 12E i 15G na terenie Ujęcia Wody w Jurowcach wraz z dokumentacją hydrogeologiczną” wobec \*

L.p.	Nr Faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury netto PLN	Wartość faktury brutto PLN	Kwota zatrzymania	Wartość Umowy	Zrealizowane płatności PLN (z uwzględnieniem faktur zapłaconych w poprzednich okresach)	Kwota do zapłaty
1.									
2.									
3.									

Jednocześnie oświadczamy, że prace powierzone przez Głównego Wykonawcę w ramach Umowy ..... wykonywaliśmy samodzielnie /bez udziału dalszych podwykonawców/przy udziale dalszego podwykonawcy\* (pełna nazwa podwykonawcy), którego stosowne oświadczenie załączamy.

Oświadczamy także, że wykonane przez nas roboty objęte przedmiotem Umowy nr ..... zostały w pełni zafakturowane/objęte wystawionymi przez nas rachunkami\* oraz w pełni rozliczone do wysokości objętej płatnością.

**Załączniki:**

- dowód zapłaty należnej kwoty, poświadczony podpisem osób umocowanych do reprezentacji Podwykonawcy

Białystok, dnia .....

.....  
*Czytelny podpis lub podpis z pieczętką  
imienną osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
do reprezentowania Podwykonawcy*

\*Niepotrzebne skreślić

*Wierzbicki*  23

**Opis zmian w konstrukcji otworów wiertniczych nr 12E i 15G**

**w przetargu nieograniczonym na :  
wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 12E, 15G na terenie  
Ujęcia Wody w Jurowcach**

**Otwór nr 12E** należy wykonać w trzech kolumnach rur stalowych :

- pierwsza kolumna - do głębokości ok.41, 00 m ;
- druga kolumna - do głębokości ok. 65, 00 m ;
- Ø 508 mm - do głębokości końcowej ok. 100, 00 m

Przewiduje się, że w otworze zostanie zabudowany w części roboczej filtr ze szczeliną ciągłą typu Johnson ze stali nierdzewnej i średnicy nominalnej DN 250 mm zasypany w części roboczej oraz dodatkowo 2m nad częścią roboczą i 2m na długości rury podfiltrowej kulkami szklanymi. Pozostała część obsypki do końca rury nafiltrowej ( ze stali nierdzewnej) i rury podfiltrowej będzie uzupełniona w postaci obsypki mineralnej, dobranej pod względem granulacji przez nadzór geologiczny.

**Rury nadfiltrowe w pozostałej części będą wykonane z PVC.**

**Konstrukcja filtra będzie następująca :**

1. rura nadfiltrowa z **PVC** - dł.ok.65 m. Na całej długości należy przestrzeń między usuniętymi rurami wiertniczymi a rurą nadfiltrową zacementować.
2. rura nadfiltrowa ze stali nierdzewnej – długości 9,0 m.  
2 m jej długości ma być wykonane w obsypce z kulek szklanych, resztę należy uzupełnić obsypką mineralną dobraną pod wzgl. granulacji przez nadzór geologiczny
3. część robocza filtra – długości 22,00 m - filtr szczelinowy typu Johnson w obsypce filtracyjnej z kulek szklanych.
4. rura podfiltrowa ze stali nierdzewnej – długości 5 m - zakończona denkiem.  
2 m jej długości ma być wykonane w obsypce z kulek szklanych, resztę należy uzupełnić obsypką mineralną dobraną pod wzgl. granulacji przez nadzór geologiczny

W przypadku niemożliwości ze względu na skomplikowaną budowę geologiczną zastosowania **wstępnego** wariantu, w celu odizolowania od siebie warstw wodonośnych, **należy pozostawić zewnętrzne rury w otworze na głębokości około 65 m.**

**Otwór nr 15G** należy wykonać w trzech kolumnach rur stalowych :

- pierwsza kolumna - do głębokości ok. 35, 00 m ;
- druga kolumna - do głębokości ok. 71, 00 m ;
- Ø 508 mm - do gł. końcowej ok. 100, 00 m

Przewiduje się, że w otworze zostanie zabudowany w części roboczej filtr ze szczeliną ciągłą typu Johnson ze stali nierdzewnej i średnicy nominalnej DN 250 mm zasypany w części roboczej oraz dodatkowo 2m nad częścią roboczą i 2m na długości rury podfiltrkowej kulkami szklanymi. Pozostała część obsypki do końca rury nadfiltrkowej ( ze stali nierdzewnej) i podfiltrkowej , będzie uzupełniona w postaci obsypki mineralnej, dobranej pod względem granulacji przez nadzór geologiczny.

**Rury nadfiltrkowe w pozostałej części będą wykonane z PVC.**

Konstrukcja filtra będzie następująca :

1. rura nadfiltrkowa z **PVC** - ok 75 m. Na całej długości należy przestrzeń między usuniętymi rurami wiertniczymi a rurą nadfiltrkową zacementować.
2. rura nadfiltrkowa ze stali nierdzewnej - długości 8m.  
2 m jej długości ma być wykonane w obsypce z kulek szklanych, resztę należy uzupełnić obsypką mineralną dobraną pod wzgl. granulacji przez nadzór geologiczny
3. część robocza filtra - długości 13,00 m - filtr szczelinowy typu Johnson w obsypce filtracyjnej z kulek szklanych.
4. rura podfiltrkowa ze stali nierdzewnej— długości 5 m - zakończona denkiem.  
2 m jej długości ma być wykonane w obsypce z kulek szklanych, resztę należy uzupełnić obsypką mineralną dobraną pod wzgl. granulacji przez nadzór geologiczny

W przypadku niemożliwości ze względu na skomplikowaną budowę geologiczną zastosowania **wstępnego** wariantu, w celu odizolowania od siebie warstw wodonośnych, **należy pozostawić zewnętrzne rury w otworze na gł. ok 71 m**

-----

