

Białystok, dn. 08.11.2024 r.

**OGŁOSZENIE/ SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA
wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 12E, 15G na terenie
Ujęcia Wody w Jurowcach**

Nr ref. sprawy: TI-III/1766/2024

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. – zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 11 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.” – dalej zwanym „Regulaminem”, ogłasza **przetarg nieograniczony na:**

**wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 12E,15G na terenie
Ujęcia Wody w Jurowcach**

Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wykonawcę na warunki „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.”.

Treść w/w Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego bip.wobi.pl

w zakładce: *Przetargi; Regulaminy udzielania zamówień.*

Niniejsze Ogłoszenie/SWZ zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego - bip.wobi.pl w zakładce: *Przetargi* .

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 12E, 15G o głębokościach odpowiednio 100,00 m i 100,00 m na terenie Ujęcia Wody w Jurowcach wraz z opracowaniem dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej dla wykonania w/w otworów 12E i 15G (w formie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody).

Podstawą wykonania w/w zakresu robót jest Projekt robót geologicznych w zakresie wykonania otworów rozpoznawczo - studziennych **nr 5E, 10E, 12E, 15G** na terenie komunalnego ujęcia wody dla miasta Białegostoku w JUROWCACH , m. Wasilków,

pow. białostocki, woj. podlaskie” oraz Dodatek do projektu robót geologicznych w zakresie wykonania otworów rozpoznawczo – eksploatacyjnych (studziennych) nr 5E,10E,12E oraz 15G (z sierpnia 2024) Oba opracowania zostały wykonane przez Geolbud s.c., ul. Świerkowa 24 lok U4A 15-328 Białystok.

Projekt robót geologicznych w zakresie wykonania otworów rozpoznawczo - studziennych **nr 5E, 10E, 12E, 15G** na terenie komunalnego ujęcia wody dla miasta Białegostoku w JUROWCACH , m. Wasilków, pow. białostocki, woj. podlaskie” został zatwierdzony przez Marszałka Województwa Podlaskiego Decyzją Nr DIT-III.7430.20.2023 KG z dnia 25 września 2023 r.

Projekt robót geologicznych stanowi **Załącznik Nr 8** do niniejszego Ogłoszenia/SWZ

Dodatek do projektu robót geologicznych w zakresie wykonania otworów rozpoznawczo – eksploatacyjnych (studziennych) nr 5E,10E,12E,15G (z sierpnia 2024) został zatwierdzony przez Marszałka Województwa Podlaskiego Decyzją Nr DIT-III.7430.28.2024.MC z dnia 18 października 2024 r.

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia stanowi integralną część Umowy.

Dodatek do projektu robót geologicznych stanowi **Załącznik Nr 9** do niniejszego Ogłoszenia/SWZ

UWAGA !!

- W celu ujednoczenia projektu robót geologicznych wykonano Dodatek do projektu robót geologicznych w którym przedstawia się aktualne założenia odnośnie wykonania i projektowanej konstrukcji otworów **rozpoznawczo-eksploatacyjnych nr 12E nr 15G na terenie komunalnego ujęcia wody dla miasta Białegostoku w Jurowcach.**
- Projektuje się wiercenie otworów metodą okrężno-udarową lub udarową z zastosowaniem niezbędnego sprzętu i osprzętu dostosowanego do przewierczanych utworów. Zakłada się, że przyszły Wykonawca rozpocznie wiercenie rurami dostosowując kolumny rur (ich ilość i średnicę) do warunków geologicznych i technicznych, przy czym **wymagane jest aby każdy projektowany otwór został zakończony w rurach o średnicy min 508mm**
- zaleca się aby wiercenie było zakończone po przewierczeniu spągowej warstwy wodonośnej i zagłębieniu się w podścielające ją utwory spoiste (słabo przepuszczalne) na ok. 3-5m
- po wykonaniu otworów studziennych do głębokości wymaganych w/w projektem robót geologicznych, **Zamawiający** - w uzgodnieniu z projektantem - podejmie decyzję o montażu filtra typu Johnsona w otworach ;
- Szczegółową konstrukcję filtra, odnośnie typu i wymiarów poszczególnych elementów oraz granulacji **obsypki w postaci kulek szklanych** określi geolog

dozorujący wiercenie w oparciu o rzeczywiste warunki geologiczne stwierdzone podczas wiercenia w opracowanym projekcie zafiltrowania otworu.

- Zakłada się wstępnie, że wprowadzone rury wiertnicze **zostaną całkowicie usunięte z otworów po zafiltrowaniu i przeprowadzeniu pompowania**. W tej sytuacji, w celu odizolowania przewidzianego do ujęcia wglębnego poziomu wodonośnego od powierzchni terenu oraz od warstw wodonośnych: aluwialnej i międzymorenowej, należy przestrzeń między usuniętymi rurami wiertniczymi a rurą nadfiltrową **zacementować**.
- W związku ze skomplikowaną i bardzo zmienną budową geologiczną badanego terenu co wiąże się jeszcze dodatkowo ze zmianami w profilu geologicznym, w celu odizolowania od siebie warstw wodonośnych **może zająć konieczność pozostawienia rur w otworze**. O konieczności pozostawienia lub usunięcia rur z otworów będzie decydował dozór geologiczny po zapoznaniu się z rzeczywistym zaleganiem warstw podczas wiercenia.
- **Rury zewnętrzne pozostające w otworze powinny być rurami nowymi posiadającymi certyfikat producenta.**
- odbiór studni przez **Zamawiającego** nastąpi po uzyskaniu pozytywnych badań geofizycznych. Badania geofizyczne studni przeprowadzone będzie metodami: profilowanie średnicy, profilowanie gamma - gamma gęstościowe), profilowanie neutron - neutron (PNN), segmentacyjne profilowanie gamma (w min. 3 segmentach radialnych - pokazuje niecentryczność), profilowanie przewodności i temperatury, profilowanie dopływów do filtra za pomocą przepływomierza produkcyjnego, rejestracja położenia zwierciadła wody w studni z zastosowaniem sprawnych urządzeń pomiarowych ;
- w celu wcześniejszego sprawdzenia czy możliwe jest przeprowadzenie tych badań (np. w sytuacji nie osiowego wykonania studni) zaraz po zafiltrowaniu otworu zostanie przeprowadzone kamerowanie sprawdzające. W przypadku niemożliwości opuszczenia kamery np. przy mocno skrzywionym otworze, po stronie **Wykonawcy** leży usunięcie filtra i **ponowne zafiltrowanie otworu**. Sprawdzenie wykonanych prac przeprowadzone będzie ponownie poprzez kamerowanie;
- koszt badań geofizycznych i ich wykonanie leży po stronie **Wykonawcy**;
- koszt kamerowania i jego wykonanie leży po stronie **Zamawiającego**;
- książki eksploatacji studni z dokonanymi wpisami dotyczącymi studni dostarczy **Wykonawca** w czasie końcowego odbioru studni;
- **koszt filtrów właściwych ze stali nierdzewnej typu Johnson, rury nafiltrowej ze stali nierdzewnej i z PVC, rury podfiltrowej ze stali nierdzewnej należy wliczyć w cenę za metr odwiertu, który podaje firma w swojej ofercie cenowej.**
- **wszystkie materiały do zabudowy kolumny filtracyjnej - rura nadfiltrowa z stali nierdzewnej i PVC, podfiltrowa z stali nierdzewnej, filtr właściwy typu Johnson z stali nierdzewnej, obsypka, uszczelniacze, centralizatory powinny posiadać atest PZH do stosowania do wody pitnej**

- w celu zminimalizowania sytuacji związanych z niecentrycznością przy wykonywaniu studni, po stronie **Wykonawcy** leży zastosowanie większej ilości przewodnic ze stali nierdzewnej.
- Prowadnice powinny zostać zamontowane w minimalnej ilości 5 szt. przy czym w części nadfiltrowej kolumny filtracyjnej min 2 szt. (przy czym 1 szt w okolicy części roboczej filtra), w części podfiltrowej - 2 szt. (w jej dolnej i górnej część) oraz 1 szt w części roboczej filtra.
- z uwagi na bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia zalegania warstwy wodonośnej na głębokości powyżej 100,00 m (co potwierdzają przekroje geologiczne studni sąsiednich) **Wykonawca** winien załączyć:
 - ✓ dokument poświadczający iż firma posiada status zakładu górniczego;
 - ✓ posiadanie przez kierownika robót uprawnień kierownika ruchu zakładu górniczego;
 - ✓ posiadanie przez majstra stosownych uprawnień zatwierdzonych przez Okręgowy Urząd Górniczy;
 - ✓ osoba posiadająca uprawnienia w zakresie hydrogeologii kat. IV lub V, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290).

Na wykonane roboty **Wykonawca** udzieli **5-letniej gwarancji** liczonej od dnia protokolarnego odbioru robót przez **Zamawiającego**.

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów oraz wszelkich nieczystości powstałych w trakcie i po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia. W zakresie materiałów zbędnych **Wykonawca** jest zobowiązany przestrzegać przepisy wynikające z Ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) i wydanych do ustawy przepisów wykonawczych - ponosząc w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność.

Zgodnie z § 14 Wzoru umowy Wykonawca na własny koszt zawrze umowę ubezpieczenia realizowanego zadania.

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawców, **za wyjątkiem** przeprowadzenia badań geofizycznych.

II.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2025 r.

III.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się **Wykonawcy**, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do Ogłoszenia/SWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

2) Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający wymaga, aby **Wykonawca** posiadał status zakładu górniczego.

W celu spełnienia ww. warunku **Wykonawca** dołączy do oferty dokument poświadczający, że firma posiada status zakładu górniczego.

W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do Ogłoszenia/SWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

4) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową:

a) **Zamawiający** wymaga, aby **Wykonawca** zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie:

- co najmniej 2 studnie o głębokości powyżej 100,0 m

Pod pojęciem wykonania studni **Zamawiający** rozumie nie tylko wykonanie odwiertu, ale również zafiltrowanie i uzyskanie stałego poboru wody.

W celu spełnienia ww. warunku **Wykonawca** przedstawi Wykaz wykonanych robót - sporządzony na wzorze stanowiącym **Załącznik nr 5** do niniejszego Ogłoszenia/SWZ - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości przedmiotu, głębokości dat wykonania i odbiorców, na rzecz których robota budowlana została wykonana oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że została wykonana należycie.

Dowodem potwierdzającym, że robota została wykonana należycie jest referencja oraz protokół końcowy odbioru robót wraz z zbiorczym zestawieniem wyników wiercenia w postaci graficznej i opisowej.

b) **Zamawiający** wymaga, aby **Wykonawca** dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności :

- osobą posiadającą uprawnienia w zakresie hydrogeologii kat. IV lub V, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290) - pełniącą nadzór geologiczny nad prowadzonymi wierceniami
- kierownik robót posiadający uprawnienia kierownika ruchu zakładu górniczego;
- majstra posiadającego stosowne uprawnienia zatwierdzone przez okręgowy urząd górniczy;

W celu spełnienia ww. warunku **Wykonawca** przedstawi Wykaz osób - sporządzony na wzorze stanowiącym **Załącznik Nr 6** do niniejszego Ogłoszenia/SWZ, wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających uprawnienia ww. osób.

2. Zgodnie z art. 18 ust. 5 *Regulaminu* dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez **Wykonawcę**.

3. Wraz z ofertą Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

- 1) Odpis z właściwego rejestru (np. KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- 2) Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru - **Załącznika Nr 1** do niniejszego Ogłoszenia/SWZ.
- 3) Oświadczenie **Wykonawcy**, że spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem **Załącznika Nr 2** do niniejszego Ogłoszenia/SWZ.
- 4) Wykaz wykonanych robót, sporządzony na podstawie wzoru **Załącznika Nr 5** do niniejszego Ogłoszenia/SWZ wraz z dowodami, że zostały wykonane należycie.
- 5) Wykaz osób, sporządzony na podstawie wzoru **Załącznika Nr 6** do niniejszego Ogłoszenia/SWZ.
- 6) Dokument potwierdzający posiadanie przez kierownika robót uprawnień kierownika ruchu zakładu górniczego.
- 7) Dokument potwierdzający posiadanie przez majstra stosownych uprawnień zatwierdzonych przez Okręgowy Urząd Górniczy.
- 8) Dokument potwierdzający posiadanie przez osobę uprawnień w zakresie hydrogeologii kat. IV lub V, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290).
- 9) Dokument poświadczający, iż firma posiada status zakładu górniczego.

W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBU PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty (np. protest), jak i odpowiedzi na nie, przekazywane **Zamawiającemu** przez Wykonawców, winny dla swej ważności mieć formę pisemną.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą e-mail pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści e - maila.

E-mail **Zamawiającego** - przetargi@wobi.pl

(wiadomości e-mail należy przesyłać z dopiskiem Nr ref. **TI-III/1766/2024**.)

V. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Osobami uprawnionymi przez **Zamawiającego** do kontaktowania się z **Wykonawcami** są :

- Elwira Toczydłowska, tel. 85 / 74 58 138 - sprawy proceduralne.
- Edyta Zamaryka, tel. 85 / 74 58 361 - sprawy merytoryczne;
- Jarosław Jelski, tel. 85 / 74 58 241 - sprawy merytoryczne;

VI. WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 20 000,00 zł (słownie: *dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100*);
2. Wadium może być wniesione w następujących formach zgodnie z wyborem Wykonawcy:
 - 1) w pieniądzu;
 - 2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych;
 - 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego **Nr rachunku 44 1160 2202 0000 0000 6000 0623 Bank Millennium S.A.**
UWAGA! Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego.
4. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium muszą być dostarczone Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie złożenia oferty.
5. Za potwierdzenie wpłaty wadium w pieniądzu uznaje się dokument potwierdzający dokonanie przelewu. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w postaci gwarancji lub poręczenia Wykonawca przedstawia dokument gwarancji lub poręczenia w oryginale.

7. Zamawiający zwraca wadium, jeżeli:
 - 1) upłynął termin związania ofertą;
 - 2) wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zawarto umowę w sprawie zamówienia;
 - 3) unieważniono postępowanie.
8. Zamawiający zwraca wadium na wniosek Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, w przypadku gdy:
 - 1) wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) oferta została odrzucona.
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie przed upływem terminu związania ofertą,
 - 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni (słownie: *trzydzieści dni*) od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. **Wykonawca** może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu.
2. **Wykonawca** ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. **Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.**
4. **W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w poniższy sposób:**
 - a) Klauzulę „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” umieszcza się na każdej stronie kopii dokumentu wraz z pieczętą Wykonawcy i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) osoby (wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji) uprawnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.
 - b) W przypadku dokumentów wielostronicowych - dopuszcza się możliwość potwierdzania za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu zamieszczając klauzulę np. „**za zgodność z oryginałem od strony X do**

strony X” wraz z pieczętą Wykonawcy i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) osoby (wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji) uprawnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Dokumenty wielostronicowe powinny być zszyte i mieć ponumerowane strony.

5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być trwale spięte, ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści.
6. Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, **pełnomocnictwo powinno być złożone oryginał albo notarialnie potwierdzonej kopii.**
7. **Wykonawca** może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
8. Oferty złożone po terminie składania ofert nie podlegają ocenie. **Zamawiający** zwraca wykonawcom oferty złożone po terminie bez ich otwierania.

IX. INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI ZASTRZEŻENIA DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA WYKONAWCY:

1. **Zamawiający** informuje o możliwości zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz z uzasadnieniem, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione.
2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez **Zamawiającego**”.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 **do dnia 04.12.2024 r do godz.10.00**

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

„Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem :

**„Oferta na wykonanie otworów rozpoznawczo studziennych nr 12E ,15G
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Jurowcach”
Nie otwierać przed godz. 10.15 dnia 04.12.2024 r.”**

oraz nazwą **Wykonawcy**.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie **Zamawiającego** - Białystok, ul. Młynowa 52/1, **o godz. 10.15 dnia 04.12.2024 r.**

Otwarcie ofert będzie odbywało się bez udziału **Wykonawców** (osób trzecich). **Zamawiający** niezwłocznie opublikuje informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej bip.wobi.pl

XI.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY, OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA (WAGI) TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:

Cena - 100%

Cena w ofercie przetargowej wpisana do Formularza oferty (**Załącznik Nr 1** do Ogłoszenia / SWZ) musi obejmować wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania Zamówienia oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe.

Cena powinna być podana jako wartości netto, należny podatek VAT oraz wartość brutto, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

$$\text{Ocena oferty X} = \frac{\text{Wartość brutto oferty najtańszej}}{\text{Wartość brutto oferty ocenianej}} \times 100 \% \times 100$$

UWAGA: Zamawiający w przypadku powzięcia wątpliwości czy zaoferowana cena nie jest ceną rażąco niską tj. niewystarczającą na pokrycie wszystkich kosztów wykonania zamówienia może wezwać Wykonawcę do przedstawienia wyjaśnień, w tym szczegółowej kalkulacji zaoferowanej ceny oraz dowodów potwierdzających prawidłowość przyjętych kosztów.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub dowodów albo którego wyjaśnienia i dowody nie potwierdzają możliwości zrealizowania prawidłowo zamówienia za zaoferowaną cenę.

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zgodnie z kryteriami oceny ofert.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, lub oferta z najniższą ceną lub kosztem – jeżeli nie stosowano innych kryteriów.

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w przedmiotowym Ogłoszeniu/SWZ.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

XII.WYMAGANIA DOTYCZĄCYCH ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, O ILE JEST WYMAGANE:

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny wartości nominalnej umowy
2. Zabezpieczenie może być wniesione zgodnie z wyborem Wykonawcy w następujących formach:
 - 1) w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr rachunku 44 1160 2202 0000 0000 6000 0623 Bank Millennium S.A
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu przechowywane jest na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiającego.
4. Zasady zwrotu zabezpieczenia określa umowa.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one **bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego**, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
 - 1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
 - 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),
 - 3) kwotę gwarancji(poręczenia),
 - 4) termin ważności gwarancji(poręczenia).
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: **Nr rachunku 44 1160 2202 0000 0000 6000 0623 Bank Millennium S.A.**
W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 5.
7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Zwrot zabezpieczenia:

1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
3. Kwota, o której mowa w poprzednim ustępie jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY wymaga przed wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie innej niż pieniężna, przedłożeniem do akceptacji Zamawiającego, przed wniesieniem zabezpieczenia, projektu dokumentu zabezpieczenia

XIII. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA OGŁOSZENIA/SWZ

1. **Zamawiający** udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia/SWZ lub zaproszenia do składania ofert, na co najmniej dwa dni robocze przed dniem otwarcia ofert, pod warunkiem że pytanie wpłynęło do **Zamawiającego** na co najmniej mniej 7 dni przed terminem składania ofert. W przypadku, gdy pytanie wpłynie w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem składania ofert, **Zamawiający** może pozostawić je bez rozpoznania.
2. Treść pytań wraz z odpowiedziami bez wskazywania źródła pytania, przekazywana jest wszystkim **Wykonawcom**, którym przekazano Ogłoszenie/SWZ i zamieszczana na stronie internetowej Spółki.
3. **Zamawiający** może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, dokonać zmiany Ogłoszenia/SWZ. **Zamawiający** przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych **Wykonawców** z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
4. Treść wyjaśnień Ogłoszenia/SWZ **Zamawiający** zamieszcza na stronie internetowej Spółki.

XIV. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA, ODRZUCENIE OFERTY

WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający na podstawie art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U z 2024 r. poz. 507) wykluczy z niniejszego postępowania osoby i podmioty wpisane na listę, o której mowa w art. 2 tej ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 przywołanej ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1 wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Zgodnie z art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:

Przepisy ust. 1-8 stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

Wykonawca potwierdzi zaistnienie przesłanek wykluczenia z niniejszego ustępu bądź ich brak poprzez złożenie oświadczenia w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do Ogłoszenia/SWZ).

ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 Regulaminu w przypadku gdy przedmiot zamówienia będzie objęty zakazami o których mowa w poniższych aktach prawnych:

1) Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U z 2024 r. poz. 507) ,

- 2) Rozporządzeniem Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U.UE.L. z 2006 r. Nr 134 str. 1 z późn. zm.),
- 3) Rozporządzeniem Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, (Dz. Urz. UE nr L z 2014 r. Nr 229 str. 1 z późn. zm.),
- 4) Rozporządzenie Rady (UE) nr 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich; (D. Urz. UE L z 2022 r. poz. 42 z późn. zm.),
- 5) Rozporządzeniem Rady (UE) Nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U.UE.L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.).

W celu weryfikacji przesłanki odrzucenia Wykonawcy złożą oświadczenie w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/SWZ)

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

O unieważnieniu przetargu albo zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty. Dodatkowo informacje te zamieści na stronie internetowej bip.wobi.pl.

W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W OGŁOSZENIU/ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZASTOSOWANIE MAJĄ ZAPISY REGULAMINU ORAZ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.

Załączniki :

- Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
- Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw odrzucenia oferty
- Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna RODO
- Załącznik Nr 4 - Wzór Umowy
- Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonywanych robót
- Załącznik Nr 6 - Wykaz osób przewidywanych do wykonania zamówienia
- Załącznik Nr 7 – Opis konstrukcji otworów wiertniczych
- Załącznik Nr 8 - Projekt robót geologicznych
- Załącznik Nr 9 – Dodatek do projektu robót geologicznych

FORMULARZ OFERTY
w przetargu nieograniczonym na
wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 12E,15G na terenie
Ujęcia Wody w Jurowcach

1. ZAMAWIAJĄCY :

„WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE” Sp. z o. o. w Białymstoku
ul. Młynowa 52/1
15 - 404 Białystok

**2. Niniejsza oferta zostaje złożona przez wykonawcę /podmioty wspólnie
ubiegające się o zamówienie:**

I.p.	Pełna nazwa Wykonawcy/ców	Adres Wykonawcy

3. Osoba do kontaktu/adres do korespondencji

Imię	
Nazwisko	
Adres do korespondencji	
Telefon	
E-mail	

**4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że działając w imieniu i na rzecz
w/w Wykonawcy:**

- 1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią Ogłoszenia/SWZ wraz z załącznikami (w tym wzorem umowy) i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń ani uwag.
- 2) Gwarantuję(my) wykonanie przez w/w Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w treści Ogłoszenia/SWZ wraz z załącznikami przy uwzględnieniu wyjaśnień Zamawiającego oraz dokonanych przez Zamawiającego modyfikacji treści w/w dokumentów.
- 3) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
- 4) Nie uczestniczę(y) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;
- 5) Wykonawca związany jest z ofertą przez okres: 30 dni.

- 6) Akceptuję/my termin realizacji zamówienia określony w Ogłoszeniu/SWZ oraz we wzorze Umowy.
- 7) Okres gwarancji oraz rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi: (minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat)

L. p.	Zakres prac

- 8) Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile są znani):

L. p.	Firma podwykonawcy

5. Całkowita cena oferty przy zastosowaniu filtra ze stali nierdzewnej typu Johnson wynosi:

100,00 m + 100,00 m = 200,00 m x zł/mb = **zł netto**
 + zł (.....%VAT) = **zł brutto** (słownie złotych
))

Koszt zastosowanych filtrów ze stali nierdzewnej typu Johnson z obsypką z kulek szklanych na całej ich długości,

- rur nadfiltrowych ze stali nierdzewnej z obsypką szklaną na długości ich 2 m
 - rur podfiltrowych ze stali nierdzewnej z obsypką szklaną na długości ich 2m,
- oraz

resztą do uzupełnienia w postaci obsypki mineralnej o granulacji wynikającej z przesiewów, dobranej przez nadzór geologiczny, usypanej do końca stalowych rur nadfiltrowych (wykonanych ze stali nierdzewnej) i podfiltrowych, - (na długości około 36 mb + 26 mb) w cenie ogólnej wynosi:

36,00m +26,00m = 62,00m x zł/mb = **zł netto** +
 zł (.....%VAT) = **zł brutto** (słownie złotych
))

Koszt zastosowanych rur nadfiltrowych z PVC wraz z cementowaniem w obrębie rury nadfiltrowej w cenie ogólnej wynosi:

65,00m +75,00m= 140,00m x zł/mb = **zł netto** +
 zł (.....%VAT) = **zł brutto** (słownie złotych
))

Uwaga !!

Cena oferty zawiera w sobie koszty wykonania i uzgodnienia dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej.

6. Oświadczam, iż zobowiązuje się w ramach podanej ceny zapewnić wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmian tej ustawy w trakcie realizacji zamówienia.
7. Wadium zostało wniesione w formie.....
Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto*
8. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenia zamówienia oraz realizacji niniejszej Umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w ust. 7 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec swoich podwykonawców, dalszych podwykonawców.
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami załącznika Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia/SWZ.
11. **Oświadczam, iż w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej przed zabudową dostarczę certyfikat producenta wraz z atestami poświadczający, iż rury PVC które pozostaną w otworach są rurami nowymi.**
12. W ofercie *znajdują się/nie znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233). Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania :

Lp.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	Do

UZASADNIENIE : (należy uzasadnić przesłanki z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji :

.....

.....

.....

.....

13. Oświadczam, iż niniejsze zamówienie **będzie wykonywane/ nie będzie wykonywane** ² (²**niepotrzebne należy skreślić**) przez cudzoziemca/ów³, niniejsze dotyczy też podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, jeżeli są znani.

Jeżeli zamówienie będzie wykonywane przez cudzoziemców to:

Oświadczam, iż cudzoziemcy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie oraz będą wykonywali niniejsze zamówienie na podstawie umowy o pracę lub/i umowy cywilnoprawnej zgodnie z polskimi przepisami prawa, niniejsze oświadczenie, dotyczy też podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.

³ Zamawiający za cudzoziemca uznaje każdego, kto nie posiada obywatelstwa polskiego;

14. Oświadczam/y, że:

Oświadczam/y, że: **podlegam/y/nie podlegam/y*** (***niepotrzebne należy skreślić**) wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U z 2024 poz. 507).

15. Oświadczam że w szczególności: towary, technologie, sprzęt użyte do wykonania zamówienia ***nie są objęte/ są objęte** (***niepotrzebne należy skreślić**) zakazami o których mowa w niżej wymienionych przepisach.

- 1) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U z 2024 poz. 507),
- 2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U.UE.L. z 2006 r. Nr 134 str. 1 z późn. zm.),
- 3) Rozporządzenie Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, (Dz. Urz. UE nr L z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.),
- 4) Rozporządzenie Rady (UE) nr 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich; (D. Urz. UE L z 2022 r. poz. 42 z późn. zm.),
- 5) Rozporządzenie Rady (UE) Nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U.UE.L. z 2014 r. Nr 78 str. 6 z późn. zm.).

..... dn. 2024 r.

.....
pieczęć/cie i podpis/y

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku Informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) ² **niepotrzebne skreślić**

Załączniki do oferty :

- 1.
- 2.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na
wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 12E, 15G na terenie
Ujęcia Wody w Jurowcach**

ZAMAWIAJĄCY:

WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE Sp. z o.o. w Białymstoku
15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1

l.p.	Pełna nazwa Wykonawcy/ców	Adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

**o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw odrzucenia
oferty**

**Działając w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy Ja (my) niżej podpisany(i)
oświadczam(y), że ww. Wykonawca:**

- 1) posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
- 2) posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- 3) znajduje się w odpowiedniej, określonej sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;
- 4) posiada zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;
- 5) w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- 6) nie zalega z opłacaniem podatków lub opłat na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że zawarł wiążące porozumienie co do spłaty tych zaległości;
- 7) wszystkie informacje przedłożone w ofercie są prawdziwe;
- 8) nie zawarł z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji.

..... dn. 2024 r.

.....
pieczęć i podpis/y

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na
wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 12E,15G na terenie
Ujęcia Wody w Jurowcach**

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający – „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku informuje, że
 - a) administratorem danych osobowych jest Zamawiający – „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitał zakładowy 165.540.000,00 zł, tel. 85 7458101,
 - b) inspektorem ochrony danych osobowych w „Wodociągach Białostockich” Sp. z o.o. w Białymstoku Formica Nalewajko Rudawski Sp. j. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gruntowa 9/1, lok. 102, tel. 668 028 173, kontakt: rodo@wobi.pl, iod@wobi.pl;
 - c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 12E 15G na terenie Ujęcia Wody w Jurowcach; oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb realizacji Umowy;
 - d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 - e) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 - f) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 - g) W przypadku pozyskania danych nie od podmiotu, którego dane dotyczą

źródłem jest podmiot biorący udział w postępowaniu.

h) W związku z przetwarzaniem przez „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Białystok, dn.2024 r.

.....
pieczęć i podpis/y

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej :

.....
Adres*:

NIP*

[*] - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
w przetargu nieograniczonym na :
wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 12E, 15G na terenie
Ujęcia Wody w Jurowcach

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania **oraz z załączeniem dowodów*** dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia z podaniem rodzaju wykonanych robót budowlanych	wartość (brutto) głębokość studni (m)	data wykonania (zakończenia)	Zamawiający
1				
2				
3				

Jako dowód potwierdzający, że roboty zostały wykonane należyte należy przedstawić referencje oraz protokół końcowy odbioru robót wraz ze zbiorczym zestawieniem wyników wiercenia w postaci graficznej i opisowej.

W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis)

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

.....
Adres*:

NIP*:

- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
w przetargu nieograniczonym na
wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 12E, 15G na terenie
Ujęcia Wody w Jurowcach

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Uprawnienia	Sposób dysponowania
1		Nadzór geologiczny		
2		Kierownik robót		
3		Majster		

Jako dowód potwierdzający, że ww. osoby posiadają stosowane uprawnienia zgodnie z zapisami Ogłoszenia/SWZ, należy przedstawić:

- Dokument potwierdzający posiadanie przez kierownika robót uprawnień kierownika ruchu zakładu górniczego;
- Dokument potwierdzający posiadanie przez majstra stosownych uprawnień zatwierdzonych przez okręgowy urząd górniczy;
- Dokument potwierdzający posiadanie przez osobę uprawnień w zakresie hydrogeologii kat. IV lub V, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290).

W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis)

Opis konstrukcji otworów wiertniczych

**w przetargu nieograniczonym na :
wykonanie otworów rozpoznawczo - studziennych nr 12E, 15G na terenie
Ujęcia Wody w Jurowcach**

W celu ujednoczenia projektu robót geologicznych z założeniami przetargowymi, sporządzono Dodatek do projektu robót geologicznych, w którym przedstawia się aktualne założenia odnośnie wykonania i projektowanej konstrukcji otworów rozpoznawczo-eksploatacyjnych 12E , 15G na terenie komunalnego ujęcia wody dla miasta Białegostoku w Jurowcach.

Projektuje się wiercenie otworów metodą okrężno-udarową lub udarową z zastosowaniem niezbędnego sprzętu i osprzętu dostosowanego do przewiercanych utworów. Zakłada się, że przyszły Wykonawca rozpocznie wiercenie rurami dostosowując kolumny rur (ich ilość i średnicę) do warunków geologicznych i technicznych, przy czym **wymagane jest aby każdy projektowany otwór został zakończony w rurach o średnicy min 508mm.**

UWAGA:

- zwiększenie średnicy ostatniej kolumny rur ma na celu zastosowanie większej ilości obsypki wokół kolumny filtracyjnej.
- zaleca się aby wiercenie było zakończone po przewierceniu spągowej warstwy wodonośnej i zagłębieniu się w podścielające ją utwory spoiste (słabo przepuszczalne) na ok. 3-5m

Przewiduje się, że otwory zostaną zabudowane kolumnowym filtrem z atestowanych rur studziennych: ze stali nierdzewnej i PVC (grubość ścianki dostosowana zostanie do głębokości wiercenia),

Rura podfiltrowa zostanie zamknięta od dołu denkiem. Wokół części roboczej filtra, rury podfiltrowej oraz części rury nadfiltrowej zostanie wykonana obsypka filtracyjna. Do rur podfiltrowej i nadfiltrowej zostaną przymocowane prowadnice dystansowe w celu centrycznego postawienia kolumny filtrowej. Szczegółową konstrukcję filtra, odnośnie typu i wymiarów poszczególnych elementów oraz granulacji **obsypki w postaci kulek szklanych** określi geolog dozorujący wiercenie w oparciu o rzeczywiste warunki geologiczne stwierdzone podczas wiercenia w opracowanym projekcie zafiltrowania otworu.

Izolowanie horyzontów wodnych

Zakłada się **wstępnie**, że wprowadzone rury wiertnicze zostaną całkowicie usunięte z otworów po zafiltrowaniu i przeprowadzeniu pompowania. W tej sytuacji, w celu odizolowania przewidzianego do ujęcia wglębnego poziomu wodonośnego od powierzchni terenu oraz od warstw wodonośnych: aluwialnej i międzymorenowej, należy przestrzeń między usuniętymi rurami wiertniczymi a rurą nadfiltrową **zacementować**. Dopuszcza się uszczelnienie urobkiem z mleczkiem ilowym oraz środkiem uszczelniającym typu „compactonit” (w przypadku takiego rozwiązania

przeloty głębokości zastosowania uszczelniacza pozostawia się do decyzji geologa dozorującego po zapoznaniu się z rzeczywistymi warunkami gruntowo-wodnymi).

- **Ze względu na bardzo skomplikowaną i zmienną budowę geologiczną badanego terenu co wiąże się jeszcze dodatkowo ze zmianami w profilu geologicznym, w celu odizolowania od siebie warstw wodonośnych może zająć konieczność pozostawienia rur w otworze.**
- **O konieczności pozostawienia lub usunięcia rur z otworów będzie decydował dozór geologiczny po zapoznaniu się z rzeczywistym zaleganiem warstw podczas wiercenia.**

Rury zewnętrzne pozostające w otworze powinny być rurami nowymi posiadającymi certyfikat producenta

Otwór nr 12E należy wykonać w trzech kolumnach rur stalowych :

- pierwsza kolumna - do głębokości ok.41, 00 m ;
- druga kolumna - do głębokości ok. 65, 00 m ;
- Ø 508 mm - do głębokości końcowej ok. 100, 00 m

Przewiduje się, że w otworze zostanie zabudowany w części roboczej filtr ze szczeliną ciągłą typu Johnson ze stali nierdzewnej i średnicy nominalnej DN 250 mm zasypany w części roboczej oraz dodatkowo 2m nad częścią roboczą i 2m na długości rury podfiltrowej kulkami szklanymi. Pozostała część obsypki do końca rury nadfiltrowej (ze stali nierdzewnej) i podfiltrowej, będzie uzupełniona w postaci obsypki mineralnej, dobranej pod względem granulacji przez nadzór geologiczny.

Rury nadfiltrowe w pozostałej części będą wykonane z PVC.

Konstrukcja filtra będzie następująca :

1. rura nadfiltrowa z **PVC** - dł.ok.65 m. Na całej długości należy przestrzeń między usuniętymi rurami wiertniczymi a rurą nadfiltrową zacementować.
2. rura nadfiltrowa ze stali nierdzewnej – długości 9,0 m.
2 m jej długości ma być wykonane w obsypce z kulek szklanych, resztę należy uzupełnić obsypką mineralną dobraną pod wzgl. granulacji przez nadzór geologiczny
3. część robocza filtra – długości 22,00 m - filtr szczelinowy typu Johnson w obsypce filtracyjnej z kulek szklanych.
4. rura podfiltrowa ze stali nierdzewnej – długości 5 m - zakończona denkiem.
2 m jej długości ma być wykonane w obsypce z kulek szklanych, resztę należy uzupełnić obsypką mineralną dobraną pod wzgl. granulacji przez nadzór geologiczny

W przypadku niemożliwości ze względu na skomplikowaną budowę geologiczną zastosowania **wstępnego** wariantu, w celu odizolowania od siebie

warstw wodonośnych, **należy pozostawić zewnętrzne rury w otworze na głębokości około 65 m.**

Otwór nr 15G należy wykonać w trzech kolumnach rur stalowych :

- pierwsza kolumna - do głębokości ok. 35, 00 m ;
- druga kolumna - do głębokości ok. 71, 00 m ;
- Ø 508 mm - do gł. końcowej ok. 100, 00 m

Przewiduje się, że w otworze zostanie zabudowany w części roboczej filtr ze szczeliną ciągłą typu Johnson ze stali nierdzewnej i średnicy nominalnej DN 250 mm zasypany w części roboczej oraz dodatkowo 2m nad częścią roboczą i 2m na długości rury podfiltrowej kulkami szklanymi. Pozostała część obsypki do końca rury nadfiltrowej (ze stali nierdzewnej) i podfiltrowej, będzie uzupełniona w postaci obsypki mineralnej, dobranej pod względem granulacji przez nadzór geologiczny. **Rury nadfiltrowe w pozostałej części będą wykonane z PVC.**

Konstrukcja filtra będzie następująca :

1. rura nadfiltrowa z **PVC** - ok 75 m. Na całej długości należy przestrzeń między usuniętymi rurami wiertniczymi a rurą nadfiltrową zacementować.
2. rura nadfiltrowa ze stali nierdzewnej - długości 8m.
2 m jej długości ma być wykonane w obsypce z kulek szklanych, resztę należy uzupełnić obsypką mineralną dobraną pod wzgl. granulacji przez nadzór geologiczny
3. część robocza filtra - długości 13,00 m - filtr szczelinowy typu Johnson w obsypce filtracyjnej z kulek szklanych.
4. rura podfiltrowa ze stali nierdzewnej— długości 5 m - zakończona denkiem.
2 m jej długości ma być wykonane w obsypce z kulek szklanych, resztę należy uzupełnić obsypką mineralną dobraną pod wzgl. granulacji przez nadzór geologiczny

W przypadku niemożliwości ze względu na skomplikowaną budowę geologiczną zastosowania **wstępnego** wariantu, w celu odizolowania od siebie warstw wodonośnych, **należy pozostawić zewnętrzne rury w otworze na gł. ok 71 m**
