

Białystok *27*. 11.2024 r.**WYJAŚNIENIE/ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
nr 13-14****Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wodomierzy
i modułów radiowych****Nr ref. sprawy: TAP/01/2024**

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.” – dalej **Regulamin**, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/ SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 13

Zamawiający stwierdza w swoich odpowiedziach z dn. 4.11.2024r, iż system odczytowy IZAR obsługuje odczyt w protokole OMS typ T1 (Open Metering System) tj. w otwartym paśmie. Takie stanowisko Zamawiającego pozwala na pozyskanie tylko podstawowych danych z ramki telemetrycznej tj. nr nakładki, stan, datę odczytu. Czy Zamawiający zatem nie planuje wykorzystywać wszystkich funkcjonalności posiadanego przez siebie systemu w celu zbierania informacji o alarmach, przepływach wstecznych, wyczerpującej się baterii czy próbie mechanicznego sabotażu nakładki?

Mając na względzie powyższe, prośba o literalne wskazanie jakie dane Zamawiający planuje pozyskiwać w trakcie dokonywania odczytu i w jakim paśmie.

Odpowiedź:

Zamawiający dane do odczytu wskazał w ogłoszeniu SWZ w pkt. I C rozdz. I Ogłoszenia/SWZ (Tirt 4-7)

Pytanie nr 14

Zamawiający w udzielonych odpowiedziach z dn. 21.11.2024 oraz z dn. 15.11.2024, a także z dn. 4.11.2024 jasno faworyzuje tylko jednego producenta, literalnie wskazując jego nazwę, co ewidentnie powoduje naruszenie art. 16 pkt 1 – 3 PZP poprzez naruszenie zasady nakazującej prowadzenie postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Bardzo proszę o głębsze zastanowienie się nad taką postawą, gdyż Zamawiający naraża siebie na monopolizację całej gospodarki wodomierzowej przez jednego producenta. Dopuszczenie rozwiązań innych producentów przy zachowaniu wysokich



technologicznie i jakościowo parametrów zapewni Zamawiającemu swobodę wyboru urządzeń przy zachowaniu rynkowych cen bez obaw o drastyczne podwyżki jednego z nich.

Mając na względzie powyższe czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisów faworyzujących tylko jednego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). Postępowanie zostało wszczęte na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.” - niniejsze zostało zaznaczone w dwóch pierwszych akapitach ogłoszenia/SWZ.

Zamawiający nie może wykreślić informacji o używanym przez Zamawiającego systemie informatycznym odczytu wodomierzy.

Informacja niniejsza jest niezbędna z jednej strony dla Zamawiającego by zakupić wodomierze czytane przez system informatyczny który posiada, z drugiej strony, dla oferentów by mogli przygotować oferty z wodomierzami, które będą możliwe do wykorzystania przez Zamawiającego.

Zamawiający nie używa w Ogłoszeniu/SWZ nazw własnych dotyczących przedmiotu zamówienia a jedynie podaje nazwę własną systemu informatycznego co jest niezbędne i konieczne z w/w względów.

Przedmiotem zamówienia nie jest system odczytu wodomierzy.

Posiadany przez Zamawiającego system informatyczny aktualnie posiada możliwości odczytu danych z wodomierzy pochodzących od różnych producentów.

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
Przemysław Tychowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Jarosław Poniatowicz

KIEROWNIK
DZIAŁU PRZETARGÓW

Jerzy Rusilowicz

KIEROWNIK
Dział Sprzedaży

Piotr Androsiuk

RADCA PRAWNY
nr BL-887

Jolanta Justyna Chilmon