



Białystok, dnia 18.12.2018 r.

Strona internetowa www.bip.wobi.pl

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” na roboty budowlane: „Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Kanał sanitarny w ul. Zwycięstwa - Kontrakt 9”

Nr referencyjny: TI-9-FS/2018

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) - dalej w skrócie zwanej „pzp” - poniżej udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” na roboty budowlane: „Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Kanał sanitarny w ul. Zwycięstwa - Kontrakt 9”.

Zapytanie nr 19

W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień treści SIWZ w/w kontraktu proszę o wyjaśnienie dopuszczenia rękawa z włókna szklanego **wyłącznie** w technologii nienawojowej. Rękawy wykonane w technologii nawojowej spełniają wszystkie wymagania zarówno polskiej jak i europejskiej normy i jest materiałem równoważnym w stosunku do rękawa wykonanego w technologii nienawojowej. Proszę zatem o dopuszczenie rękawa z włókna szklanego wykonanego w technologii

Wyjaśnienie nr 19

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rękawa z włókna szklanego w technologii nienawojowej. Zamawiający oczekuje zastosowania rękawa o strukturze bardzo gładkiej w celu uzyskania najbardziej optymalnego procesu samooczyszczania kanału jajowego.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Treść zapytań, wyjaśnień oraz zmian SIWZ stanowią integralną część SIWZ.

Treść zapytań, wyjaśnień oraz zmian SIWZ zostały opublikowane na stronie internetowej www.bip.wobi.pl.

PREZES ZARZĄDU


Piotr Sokolowski

WICEPREZES ZARZĄDU


Jarosław Poniatowicz

