

PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w przyłączach w ulicy ul.Składowej w Białymstoku pod warunkiem:

1. Zachowania minimalnych odległości pionowych projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od istniejących gazociągów PE -0,4m.'
2. zachowania minimalnych odległości poziomych projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od istniejących gazociągów PE - 0,5m.
3. Zachowania minimalnych odległości poziomych projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od istniejących sieci gazowych stalowych – 1,5m.
4. Zachowania minimalnych odległości pionowych projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od istniejących sieci gazowych stalowych – min.0,5m - pod warunkiem zabezpieczenia kanalizacji rurą osłonową o długości min. 3,0m w miejscu skrzyżowania..
5. Z uwagi na znaczne zagłębienie sieci kanalizacyjnych należy zabezpieczyć sieci gazowe w wykopie przed uszkodzeniem.
6. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić aktualny przebieg sieci gazowej i uwzględnić w dokumentacji projektowej;
7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku – Gazownia w Białymstoku tel.85-675-68-33, 85-66-45-905 o rozpoczęciu i zakończeniu prac budowlanych
8. **Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągów – szerokość 1m - należy wykonywać z należytą ostrożnością, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów gazowych (mniej niż 0,5m) wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robót. Nie dopuszcza się wymiany gruntu w odległości mniejszej niż 0,5m od sieci gazowej!.**
9. Przed zakończeniem robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany do:
 - odtworzenia na swój koszt : naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej i oznakowania sieci gazowej.
10. Zabezpieczenie gazociągów podlega odbiorowi przez przedstawiciela Oddziału Zakład Gazowniczy w Białymstoku.
11. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych a stanem faktycznym w terenie, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej .
12. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę kolizji (projektowanego uzbrojenia) nieobjętej opracowaniem projektu– np. zbliżenie sieci do gazociągu - wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku o zaistniałej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – rozwiązań.
13. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

p.o.KIEROWNIKA
Sekcja Ewidencji Majałtku i Uzgodnień

Małgorzata Rakowska-Krawczeniuk