



Urząd Miejski w Białymstoku  
Zarząd Dróg Miejskich

ZDM-IV.7234.57.2016

Białystok, 05 kwietnia 2017 r.

**Wodociągi Białostockie**  
**ul. Młynowa 52/1**  
**15-404 Białystok**

Nawiązując ponownie do Państwa pisma z dnia 05.01.2016 r. w sprawie odtworzenia między innymi nawierzchni ulicy Składowej w Białymstoku po robotach sanitarnych, Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje jak niżej.

Wodociągi Białostockie, w miejscach po rozkopach na ww. ulicy, wykonają odbudowę nawierzchni jezdni przyjmując następującą konstrukcję:

- warstwa odcinająca z piasku - grubości 10 cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 20% - grubości 30 cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z tłucznia stabilizowanego mechanicznie – grubości 20 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego – grubości 14 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – grubości 8 cm,

Ponadto, nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 5 cm należy wykonać w zakresie i na powierzchniach zaznaczonych kolorem pomarańczowym zgodnie z załącznikiem graficznym.

W przypadku konieczności wykonania przyłączy metodą wykopową należy odtworzyć nawierzchnię jak w przypadku przyłącza do studni S18a, co również zaznaczono kolorem pomarańczowym na załączniku graficznym.

Informujemy również, że należy odtworzyć linie indukcyjne uszkodzone podczas wykonywania robót sanitarnych na przedmiotowej ulicy.

Pozostałe elementy pasa drogowego ulicy Składowej należy przywrócić do stanu pierwotnego.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
Bożena Zawadzka  
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

Sprawę prowadzi:  
Sławomir Sikora, tel. 85 869 6707