

Białystok, 17.12.2018r

KOBA Sp. z o. o.

ul. Mieszka I 4 lok. 226
15-054 Białystok

Adres do korespondencji:

ul. Piastowska 11
15-207 Białystok

Wodociągi Białostockie Sp z o. o.

ul. Młynowa 52/1
15-950 Białystok

Nasz znak: U0001W

Sprawa: Uzgodnienie dokumentacji projektowej

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej budowy kanału sanitarnego we wsi Nowodworce w ulicy Zacisznej - Koba Sp. z o. o. informuje, iż w dniu 17.12.2018 uzgodniono pozytywnie przedmiotową dokumentację projektową (nr uzgodnienia 001/WAS/2018) pod następującymi warunkami:

1. Zachowania minimalnych odległości pionowych od istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej – 0,5 m.
2. Projektowane uzbrojenie na skrzyżowaniu z istniejącą siecią telekomunikacyjną należy zabezpieczyć rurą osłonową HDPE o przekroju min. 110, o długości min. 1m.
3. W celu zabezpieczenia sieci Koba Sp. z o. o. na skrzyżowaniach zastosować grubościennne dwudzielne rury osłonowe. Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej podlega odbiorowi przez przedstawiciela spółki Koba.
4. Zachowania minimalnych odległości poziomych od istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej – 0,5 m.
5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić aktualny przebieg sieci telekomunikacyjnej i uwzględnić w dokumentacji projektowej.
6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Koba Sp. z o. o., Dział Inwestycji ul. Piastowska 11, 15-207 Białystok, na 14 przed o rozpoczęciu i zakończeniu prac budowlanych podając imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do Kierownika Budowy.
7. Roboty ziemne w odległości 1m od sieci telekomunikacyjnej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika spółki Koba. W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej koszty naprawy poniesie Wykonawca robót.
8. Przed zakończeniem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci telekomunikacyjnej i oznakowania sieci telekomunikacyjnej.
9. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów celów projektowych, a stanem faktycznym w terenie, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej ponosi

Inwestor inwestycji podstawowej.

10. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę kolizji (projektowanego uzbrojenia) nieobjętej opracowaniem projektu – np. zbliżenie się do sieci telekomunikacyjnej – Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Koba Sp. z o. o., Dział Inwestycji ul. Piastowska 11, 15-207 Białystok, tel. 85 777 77 77 wew. 23, o zaistniałej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – rozwiązań.
11. Uzgodnienie obejmuje okres ważności – 1 rok.

Z poważaniem,

Asystent projektanta
Patrycja Carewicz



Internet Telewizja Telefon Sp. z o.o.

Siedziba: 15-054, Białystok, ul. Mieszka I 4 lok. 226
Biuro: 15-207 Białystok, ul. Piastowska 11a
telefon: 85 333 33 33 email: biuro@koba.pl (1)2
NIP 966 209 88 18, REGON 362156470, KRS 0000569674