

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok ul. Młynowa 52/1 www.wobi.pl
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł
Centrala - tel. 85 74 58 100 Sekretariat - tel. 85 74 58 101 fax 85 74 58 113 e-mail: sekretariat@wobi.pl

wasze pismo z dnia :-----
znak : -----
nasz znak : TI-VIII / 69 / 2019
data : 18.01.2019

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego w ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oferentów:

Pytanie 1. W związku z tym, iż po robotach sanitarnych będzie wykonywana nawierzchnia drogowa przez firmę drogową - czy należy ująć w wycenie odbudowę nawierzchni asfaltowej, oraz chodników i innych do stanu pierwotnego (poz. 1 przedmiaru: "rozebranie nawierzchni terenu pod ich wykonanie i odtworzenie do stanu pierwotnego"). Jeżeli należy wykonać jedynie roboty rozbiórkowe to proszę o korektę przedmiaru i udzielenie wyjaśnień.

Zamawiający załącza poprawiony przedmiar, zmieniając :

Z: „ Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC SN8 lite fi 160 mm ze wszystkimi materiałami, pełną wymianą gruntu, rozebraniem nawierzchni terenu pod ich wykonanie i odtworzenie do stanu pierwotnego”

Na : Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC SN8 lite fi 160 mm ze wszystkimi materiałami, pełną wymianą gruntu i rozebraniem nawierzchni terenu pod ich wykonanie.

Z uwagi na kosztorysowe wynagrodzenie w/w inwestycji, Zamawiający dodaje poz. nr 5 do przedmiaru zał. nr 3:

„. Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego - 475,00 m²”

Pytanie 2. Co należy zrobić z rozebrany materiałem z nawierzchni drogowej?

Odp. Materiał z rozbiórki nawierzchni drogowej należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zarządcę drogi. W przypadku braku decyzji Zarządcy materiały należy zutylizować. Koszty należy uwzględnić w pozycji 1 załączonego przedmiaru robót.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU


Piotr Sokolowski

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT


Henryk Jakubowicz



Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego w ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie

Poz.	OPIS POZYCJI	j.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC SN8 lite fi 160 mm ze wszystkimi materiałami, pełną wymianą gruntu, i rozebraniem nawierzchni terenu pod ich wykonanie	m	475,00		
2	Koszt odwodnienia wykopów całości zadania	kpl	1,00		
3	Koszt zajęcia terenu	kpl	1,00		
4	Koszt obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,00		
5	Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego	m2	475,00		
		Razem netto:			
		VAT [23%]			
		Razem brutto:			

Realizacja : do 31 maja 2019r. wraz z mapą poinwentaryzacyjną

Gwarancja: lata gwarancji liczonej od dnia protokolarnego odbioru robót

Capit