



## PRZEKRÓJ PRZEWODU W WYKOPIE

1. WYPEŁNIENIE
2. ŚCIANA WYKOPU
3. WYPEŁNIENIE WOKÓŁ RURY ŁUPKAMI POLIURETANOWYMI, STYROPIANOWYMI EPS 200 GR.5CM DO BEZPOŚREDNIEGO POSADOWIENIA W GRUNCIE, ODPORNymi NA ABSORPCJĘ WODY
5. PODSYPKA, PIASEK DROBNY LUB ŚREDNI

SANITARNIK Izabela Kozłowska 15-333 Białystok ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7 tel. 502-680-231 e-mail: izabela.m.kozłowska@gmail.com		 Izabela Kozłowska	
Nazwa rysunku:	Docieplenie łupkami poliuretanowymi	Skala:	
Objekt:	Budowa sieci wod. z przebudową węzła hydrantowego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa przyłączy wod. łącznie z węzłami wodomierzowymi i kan. sanitarnej w ul. Kossak-Szczuckiej w Białymstoku	Data:	III.2018
Stadium:	Projekt wykonawczy	Nr rysunku:	K
Branża/Projektant:		Podpis	
PROJEKTANT: mgr inż. Izabela Kozłowska PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14			
Współpraca: mgr. inż. Marta Augustyniak			