

wasze pismo z dnia :

znak : -----

nasz znak: TI - XVI / 428 / 2019

data: 07.03.2019

Dot. przetargu nieograniczonego:

**„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej
w ul. KD-4L, KD-5L w Białymstoku”**

ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w związku z zapytaniem Wykonawców udziela wyjaśnień w postępowaniu na: „**Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w ul. KD-4L, KD-5L w Białymstoku**”

1. „Czy dla branży sanitarnej Zamawiający dopuszcza realizację prac montażowych, robót ziemnych i odbiorowych o normę PN-EN610 z 2015r., natomiast w zakresie wskaźników zagęszczenia wykopów zgodnie z normą PN-S-02205?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza realizację w oparciu o w/w normy.

2. „Zgodnie z wymaganiami SIWZ, cena przepompowni ścieków musi zawierać okresowe przeglądy wymagane przez producenta w celu zapewnienia utrzymania gwarancji na okres min. 5 lat. Proszę o potwierdzenie, iż okres gwarancji jakiej udzieli Wykonawca dotyczy wykonanych robót budowlanych, z wyjątkiem gwarancji na zamontowane urządzenia, gdzie gwarancję wystawia się na okres zgodny z gwarancją udzieloną przez producenta danego urządzenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga gwarancji na okres min. 5 lat na wszystkie wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały i urządzenia. W celu utrzymania wymaganego okresu gwarancji, Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie koszty okresowych przeglądów zastosowanych urządzeń.

Z poważaniem

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROJEKTANT

Henryk Jakubowicz

PREZES ZARZĄDU
Beata Wismievska