

wasze pismo z dnia :

znak : -----

nasz znak: **TI - XVI / 701 / 2019**

data: **07.05.2019**

Dot. przetargu nieograniczonego:

**„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
w ul. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku”**

**ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ**

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców udziela wyjaśnień w postępowaniu na: „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku”

1. „Czy Zamawiający dopuści zamianę rur przeciskowych z GRP na rury stalowe?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści zamianę rur GRP na rury stalowe. Odcinek S1-S2 należy wykonać z rur PCV DN400 w rurze stalowej przeciskowej pod istniejącą jezdnią. ( długości ok 18m). Przejście pod projektowanym przepustem drogowym należy wykonać w rurze stalowej DN500 długości L=4m. Powyższe zmiany zostały uwzględnione w przedmiarach robót.

**ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA / SIWZ**

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dokonuje następujących zmian treści Ogłoszenia /SIWZ:

- w przedmiarze robót: poz. 2.1.2.9., „Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400mm - LITE typ SN8

z treści: ilość = 205,5m

na treść: ilość = **225,0m**

- w Rozdziale II Ogłoszenia / SIWZ - Warunki udziału w postępowaniu pkt 3:

wprowadza się treść:

**pkt. 6) Oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie – zał.4**

- w Rozdziale VIII Ogłoszenia / SIWZ - Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

z treści:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do dnia 09.05.2018 r. do godz. 10<sup>00</sup>.

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

„Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem „oferta na:  
„**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku**”  
nie otwierać przed 09.05.2019 r. godz. 10<sup>15</sup>”;

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu 09.05.2019 r. o godz. 10<sup>15</sup> (Dział Inwestycji- budynek za Biurem Obsługi Klienta).

na treść:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do **dnia 13.05.2018 r. do godz. 10<sup>00</sup>**.

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

„Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem „oferta na:  
„**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku**”  
nie otwierać przed 13.05.2019 r. godz. 10<sup>15</sup>”;

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu **13.05.2019** r. o godz. 10<sup>15</sup> (Dział Inwestycji- budynek za Biurem Obsługi Klienta).

Pozostałe warunki ogłoszenia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Pomkatowicz

DYREKTOR ZAKŁADU  
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI  
PROKURENT

Henryk Jacubowicz