

wasze pismo z dnia :

znak : -----

nasz znak: **TI - XVI / 701 / 2019**

data: **08.05.2019**

Dot. przetargu nieograniczonego:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku”

ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców udziela wyjaśnień w postępowaniu na: „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku”

1. „Proszę o zamieszczenie badań podłoża gruntowego w celu przygotowania rzetelnej wyceny”

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił profil z badaniami podłoża gruntowego.

2. „Czy w miejsce przewiertu rurą kamionkową przeciskową DN400 Inwestor dopuści zastosowanie przewiertu rurą stalową DN500 wewnątrz rura PCV DN400, gdyż na tak krótkim odcinku trudno jest pozyskać wykonawcę na tego typu roboty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zastosowanie rur stalowych DN500. Odcinek S1-S2 należy wykonać z rur PCV DN400 w rurze stalowej przeciskowej pod istniejącą jezdnią. (długości ok 18m). Przejście pod projektowanym przepustem drogowym należy wykonać w rurze stalowej DN500 długości L=4m. Powyższe zmiany zostały uwzględnione w przedmiarach robót.

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia / SIWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia / SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT
Henryk Jakubowicz
WICEPREZES ZARZĄDU
Jarosław Poniatowicz