

wasze pismo z dnia :

znak : -----

nasz znak: TI - XVI / 701 / 2019

data: 13.05.2019

Dot. przetargu nieograniczonego:

**„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku”**

ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2, ust. 3, ust.4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w związku z zapytaniem Wykonawców udziela wyjaśnień w postępowaniu oraz dokonuje aktualizacji przedmiaru robót na: „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku

1. „W specyfikacji jak również w ogłoszeniu Zamawiający informuje, iż przekazuje kompletne zasuwę oraz hydranty. Proszę o rozpisanie przez Zamawiającego co wchodzi w skład kompletnej zasuwę, jak również hydrantu (celem uniknięcia błędnej interpretacji)”

Odpowiedź:

Zamawiający przekaze kpl. zasuwę (tj. zasuwę, obudowę i skrzynkę) oraz kpl. hydranty (tj. hydrant, otulina podziemnej części hydrantu).

2. Zamawiający zamieścił aktualizację przedmiaru robót

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia / SIWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia / SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT

Henryk Jakubowicz Jarosław Pomatołowicz